



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
3.01	SCHODISKO	70.62 m <sup>2</sup>
3.02	CHODBA	47.72 m <sup>2</sup>
3.03	CHODBA	149.51 m <sup>2</sup>
3.04	WC MUŽI	9.62 m <sup>2</sup>
3.05	WC ŽENY	6.54 m <sup>2</sup>
3.06	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	114.74 m <sup>2</sup>
3.07	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	95.56 m <sup>2</sup>
3.09	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	53.51 m <sup>2</sup>
3.10	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	72.56 m <sup>2</sup>
3.11	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	75.73 m <sup>2</sup>
3.12	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	54.94 m <sup>2</sup>
3.13	KABINET	37.56 m <sup>2</sup>
3.14	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	62.94 m <sup>2</sup>
3.15	INTERAKTÍVNA UČEBŇA	103.48 m <sup>2</sup>
3.16	CHODBA	134.73 m <sup>2</sup>
3.17	WC IMOBILNÍ	5.50 m <sup>2</sup>
3.18	UPRATOVAČKA	1.26 m <sup>2</sup>
3.19	WC MUŽI	7.16 m <sup>2</sup>
3.20	WC ŽENY	7.94 m <sup>2</sup>
3.21	DIELŇA	48.48 m <sup>2</sup>
3.22	SCHODISKO	28.44 m <sup>2</sup>
CELKOVÁ PLOCHA		1188.54 m <sup>2</sup>

**LEGENDA:**  
Použitá vykurovacie telesá:  
liatinové článkové radiátory Laurens typ Boston 640-W, 990-W  
pripojenie na prívlode termostatický ventil Laurens ArtDeco DN15  
s termostatickou hlavou Laurens  
pripojenie na spiatkové späťtokový ventil Laurens ArtDeco DN15  
— vykurovanie prívlod 80°C  
- - - vykurovanie späťtok 60°C  
stupačky a pripojky k telesám zasekať do stien

0.000 = 343.140 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

■ VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Čajakova 15, Bratislava		REVISIA: 4	ČÍSLO VÝKRESU: 4
STAVBA: Dostavba a obnova budovy „Ačko“ Hurbanova ul. č.15, p.č. 1268/1, 1268/2, 1268/4, 1268/7, 1268/10, 1269 SO 01 objekt "A" a prípojky IS	PROJEKT: VYKUROVANIE	INVESTOR: Žilinská univerzita v Žiline	NÁZOV VÝKRESU: Pódorys 3.NP
OPRACOVANÉ V PROGRAME: ALLPLAN 2014 1-11, AutoCAD LT 2011	AUTOR PROJEKTU: Janka Reichtová	INŽENIER: Juraj Kulašik	DOKUMENTY: Pódorys 3.NP
MADE IN PROGRAM: ALLPLAN 2014 1-11, AutoCAD LT 2011	VERZIJA: 1.00	DATE: 06/04 2018	SCALE: 1:100