

Dobrý deň, verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") v rámci realizácie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“) vyhlásenej dňa 05.11.2021, ktorej predmetom sú „**Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP a OPP**“ Vám zasiela odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, ktorú obdržal od účastníkov PTK:

1. Otázka č.1

Školenia BOZP/OPP sa vykonávajú len prezenčnou formou (nástupy 1. a 15 dňa v mesiaci a periodické podľa stanoveného harmonogramu), alebo je možné vykonať školenia aj E-learningovou formou?

Odpoveď:

Školenia E-learningovou formou by verejný obstarávateľ rád uvítal, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandemiou covidom-19, avšak z praktického hľadiska je to možné realizovať len pre určité pracovné pozície: lekár, sestra, administratívny pracovník, vedúci zamestnanci; pre pozície: prevádzkový pracovník, sanitár, pomocný pracovník v zdravotníctve, upratovačka bude verejný obstarávateľ po skúsenostiach z praxe požadovať prezenčnú formu.

2. Otázka č.2

Aký je priemerný ročný počet pracovných úrazov vo Vašej organizácii?

Odpoveď:

Priemerný počet evidovaných pracovných úrazov a iných nežiadúcich udalostí je cca 120 ročne.

Priemerný počet registrovaných pracovných úrazov je cca 3 ročne - niekedy za celý rok 0 a niekedy za rok 6 x.

3. Otázka č.3

V rámci výkonu požadujete: "Vykonávanie pravidelných kontrol požiarno-technických zariadení, požiarnych vodovodov a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi v spolupráci s poverenými zamestnancami objednávateľa s písomným záznamom" - prosíme uviesť počet hasiacich prístrojov a požiarnych zariadení vo Vašich objektoch.

Odpoveď:

Počet hasiacich prístrojov 121 ks

Počet požiarnych uzáverov (požiarna dvere) 108 ks

Požiarna klapky 80 ks

4. Otázka č.4

V rámci výkonu požadujete: "Zabezpečiť pravidelný servis, opravy a plnenie hasiacich prístrojov, kontroly požiarnych vodovodov, vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc s vypracovaním revíznej správy: 1x ročne osobou odborne spôsobilou na výkon činnosti : kontroly hasiacich prístrojov

- čo sa rozumie pod výkonom servis a opravy hasiacich prístrojov? Požadujete v paušálnej platbe zabezpečiť aj opravy hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov ako je napr. dodanie hadice, prúdnice, manometra a pod? Ak áno, aké sú predpokladané počty týchto úkonov? Ide predovšetkým o dodanie náhradných dielov - t.j. bez predpokladaného počtu nevieme naceniť uvedené opravy.

- v rámci tejto požiadavky, požadujete aj vykonanie opráv - tlakových skúšok hasiacich prístrojov? Ak áno, aký je ich počet za požadované obdobie? Pozn. tlakové skúšky sa vykonávajú 1 x 5 rokov na hasiacich prístrojoch.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ pod výkonom servis a opravy hasiacich prístrojov rozumie zabezpečenie zákonných služieb v oblasti požiarnej ochrany - t.j. revízia hasiacich prístrojov, kontroly, opravy, kompletný servis hasiacich prístrojov.

Oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov ako je napr. dodanie hadice, prúdnice, manometra, ako aj vykonanie opráv - tlakových skúšok hasiacich prístrojov nie je súčasťou predmetu pripravovanej zákazky.

5. Otázka č.5

Súčasťou Zabezpečenia zákonných služieb v oblasti požiarnej ochrany nie je pravidelná prehliadka a údržba požiarnych uzáverov?

Odpoveď:

Súčasťou zabezpečenia zákonných služieb v oblasti požiarnej ochrany je aj údržba a pravidelná prehliadka požiarnych uzáverov.

Verejný obstarávateľ chce zároveň zdôrazniť, že sa v tejto fáze nejedná o verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude uzatvorenie zmluvy. Verejný obstarávateľ realizuje v rámci prípravnej fázy zákazky prípravnú trhovú konzultáciu, ktorej účelom je stanovenia požiadaviek na predmet zákazky a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Následne po vyhodnotení PTK bude verejný obstarávateľ realizovať samotnú zákazku.