



## Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 23.11.2021

**Vec: Žiadosť o vysvetlenie vybavenia žiadosti o nápravu – odpoveď**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verejný obstarávateľ:   | <b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>   |
| Typ zákazky:            | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru  |
| Postup:                 | Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO   |
| Predmet zákazky:        | <b>Dodávka zemného plynu a elektrickej energie</b>  |
| Vyhlásené a publikované | Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 03.11.2021, pod č. 2021/S 213-561154 a vo Vestníku VO č. 255/2021 dňa 04.11.2021 pod sp.zn.č. 53567-MST |
| Právny predpis          | Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)                       |

### Predmet

Dňa 23.11.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnemu obstarávateľovi Žiadosť o vysvetlenie vybavenia žiadosti o nápravu.

Záujemca súťaže týmto žiada o vysvetlenie bodu 5 vybavenia žiadosti o nápravu doručenú všetkým záujemcom dňa 18.11.2021, ktorá bola zároveň zverejnená v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme Josephine.

### V žiadosti o nápravu zo dňa 16.11.2021 bolo uvedené:

5)

#### **5. Príloha p2 k Súťažným podkladom, časť 2 – EL**

Opis predmetu zákazky

#### **Požadovaná náprava:**

K odbernému miestu 24ZZS8403120000A požadujeme doplniť údaj – štvrťhodinový profil spotreby.

#### **Odôvodnenie:**

Pre korektné ocenenie je tento údaj potrebný.

### Odôvodnenie vybavenia žiadosti o nápravu a uvedenie spôsobu a lehoty vykonania nápravy zo dňa 18.11.2021:

5)

Verejný obstarávateľ uvádza, že údaj – štvrťhodinový profil spotreby je v rámci prílohy „Opis predmetu zákazky – Dodávka elektrickej energie“ uvedený pri požadovanom OM v stĺpci „Rezervovaná kapacita“.



Záujemca ďalej v Žiadosti zo dňa 23.11.2021 uvádza:

*Rezervovaná kapacita na napäťovej úrovni VVN a VN je dojednaná stredná hodnota štvrt hodinového činného výkonu, ktorý zabezpečuje pre užívateľa sústavy prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe platnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke alebo rámcovej distribučnej.*

*Hodinový alebo 15min profil spotreby je súbor nameraných údajov činného výkonu (spotreby) v kWh za ročné obdobie.*

*Profil je pre odberateľa k dispozícii na stránke prevádzkovateľa distribučnej siete.*

*Týmto žiadame o prehodnotenie vybavenia žiadosti o nápravu a doplnenie nasledujúcich údajov:*

- 1. hodinový alebo 15min profil spotreby*
- 2. typ rezervovanej kapacity (ročná, štvrtročná, mesačná)*

*Odôvodnenie:*

*V prípade, že uchádzač nedisponuje týmito údajmi, nevie zaručiť, že ponúkne najvýhodnejšiu možnú cenu za dodávku elektrickej energie.*

### **Odpoveď verejného obstarávateľa a doplnenie údajov**

Verejný obstarávateľ uvádza, že prílohou tohto oznámenia je súbor s údajmi: 15-minútové výkony pre OM 24ZZS8403120000A za obdobie od 1.1.2021 do 22.11.2021.

Zároveň je prílohou tohto oznámenia súbor s údajmi o 15-minútových výkonoch z portálu ZDS za rok 2020. Predmetné dokumenty verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme Josephine.

K bodu 2 verejný obstarávateľ uvádza typ rezervovanej kapacity: 12-mesačný.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha č. 1: Priebeh 24ZZS8403120000A od 22.11.2020 do 22.11.2021

Príloha č. 2: ZSDIS - export 2020 24ZZS8403120000A 15-minútové priebehy