

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 20.12.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4**

Verejný obstarávateľ **Mesto Nesvady, Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady, IČO: 00 306 606** (ďalej aj ako „**Obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561148 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53564 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie predmetu zákazky **Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART** (ďalej aj ako „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 17.12.2021 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

| Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo                                                  | Otázka / obsah žiadosti a odpoveď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                      | <p><b>Otázka:</b></p> <p>V dokumente "Príloha č. B.1_Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť I. predmetu zákazky" v Zošite "Umiestnenie SMART prvkov" v časti "Modul VO" - Rozvádzače verejného osvetlenia uvádzate iba Adresy kde majú byť Moduly VO inštalované.</p> <p>Nie je uvedená žiadna špecifikácia RVO, preto by sme potrebovali zodpovedať nasledujúce otázky:</p> <p>1. Zadanie neobsahuje špecifikáciu umiestnenia RVO a to :</p> <p>A: Je umiestnený v stene?</p> <p>B: Je voľne stojaci s káblovým dielom?</p> <p>2. Ak je RVO voľne stojaci :</p> <p>A: Je pevne ukotvený na asfaltovej, alebo vybetónovanej ploche?</p> <p>B: Alebo je zakopaný so zemným dielom?</p> |



**TATRA TENDER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie:</p> <p>A: Trojfázové?</p> <p>B: Jednofázové?</p> <p>4. Predradený blombovateľný istič pred elektromerom v zmysle predpisov distribučných spoločností nemá uvedenú hodnotu v A-ampér?</p> <p>5. Nie je uvedená dimenzia prívodného vedenia do RVO v mm<sup>2</sup>.</p> <p>6. Nie je uvedený počet stykačov na jednotlivé vetvy (ulice Verejného osvetlenia), požadujeme uviesť:</p> <p>A: počet kusov jednofázových</p> <p>B: počet kusov trojfázových</p> <p>7. Aké je požadované predradené istenie pred jednotlivé fázy stykačov, prosíme uviesť hodnotu v ampéroch</p> <p>8. Nie je uvedená dimenzia jednotlivých výstupných káblových vedení napájajúcich obvody ulíc verejného osvetlenia. Prosíme uviesť dimenziu v mm<sup>2</sup>.</p> |
| <p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Ad 1: RVO je voľne stojaci s káblovým dielom</p> <p>Ad 2: RVO je zakopaný so zemným dielom</p> <p>Ad 3: Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie je trojfázové</p> <p>Ad 4: 25A (5 RVO), 32A (1 RVO)</p> <p>Ad 5: dimenzia prívodného vedenia do RVO NAVY 4x16mm<sup>2</sup></p> <p>Ad 6A: jednofázové 6 ks</p> <p>Ad 6B: trojfázové 3 ks</p> <p>Ad 7: 16A</p> <p>Ad 8: NFA2X 4x16mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

S pozdravom

  
**TATRA TENDER**  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová  
Tatra Tender s.r.o.