



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Jana Vašíčková	18.11.2021
		0949 014 595	

Vec

**Odpoveď.**

**Identifikácia verejného obstarávania.**

**Verejný obstarávateľ:** BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** **PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE**  
**Druh postupu:** zákazka s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO)  
**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
**Vyhlásené:** v systéme JOSEPHINE, 29.10.2021  
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15453/summary>

Dňa 18.11.2021 07:54:33 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE**. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

**Otázka:**

Na základe preštudovania si výzvy na predkladanie ponúk a projektovej dokumentácie pre zákazku s nízkou hodnotou (stavebné práce) Priestory recepcie, zasadačky a skladový priestor na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja – stavebné práce (október 2021), by sme sa touto cestou chceli opýtať na niektoré nezrovnalosti, ktoré boli zistené pri ich naštudovaní:

1. V dokumente „Špecifikačné listy BBSK“ sú uvedené niektoré zariadenia, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer, menovite: SO1 – separácia odpadu, SE1 - oddychové modulové sedenie, ST1 – drevený stôl, SC1 – stolička, SC2 – stolička, KO1 – zásuvkový kontajner, SCH – drevené stolíky, ST2 - drevený stôl. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu či vyššie uvedené zariadenia sú predmetom obstarávania.
2. V dokumente „BBSK Atypické prvky“ sú uvedené niektoré zariadenia, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer, menovite: Nábytková skriňa NS1 až NS8, Parapet s policovou skriňou PS1. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu či vyššie uvedené zariadenia sú predmetom obstarávania.
3. V Projektovej dokumentácii vo výkrese BBSK RECEPCIA 1.01 1.02 1.03 – pôdorys sú navrhnuté pulty pre informátora PU1 a PU2. Vo Výkaze výmer – Poschodie 1.NP v časti pevne zabudované výrobky je uvedený len pultu PU1 a množstvo 2 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu či v položke PU1 (2ks) je uvažované dodanie pultu PU1 a PU2 každý po jednom kuse alebo predmetom obstarania je dodanie 2 ks pultu PU1 bez dodania pultu PU2.
4. Žiadame verejného obstarávateľa o detailnejšie špecifikáciu Dreveného pultu pre informátora PU1 a Dreveného pultu PU2. V nákresoch nie sú uvedené napr. požadované hrúbky látoviek. Žiadame o doplnenie týchto údajov.
5. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie svietidiel špecifikovaných v dokumente „Špecifikačné listy BBSK“ pod názvom „nástené svietidlo L1“, nástené svietidlo L2“ a „závesné svietidlo L4“. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť informáciu či požaduje predmetné svietidlá vo verzii ON/OF (zapnúť/vypnúť) alebo vo verzii DALI (stmievanie).

**Odpoveď:**

1. Uvedené zariadenia nie sú predmetom vyhláseného verejného obstarávania.
2. Uvedené zariadenia nie sú predmetom vyhláseného verejného obstarávania.

3. V projektovej dokumentácii sú navrhnuté 2 pulty PU1 a PU2, vo výkaze/výmer sú obsiahnuté v jednej položke. Predmetom verejného obstarávania je dodanie pultu PU1 a PU2.
4. Horizontálne prvky boli vo výkrese atypických prvkov v hr. 30 mm a vertikálne v hrúbke 20 mm. Ako uvádzam v poznámke rozmery po dohode s dodávateľom.
5. Rozpočet bol urobený na verziu on/off.

S úctou,

Jana Vašíčková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa