

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III. (#35487/2021)

Otázka:

Žiadame o vysvetlenie k položke 143 K 7623321-1 Dodávka a montáž drevených prvkov horného plášťa prevetrávanej dvojvrstvovej plochej strechy nad modulovou nadstavbou – modulová nadstavba:

Je možné použiť systémové riešenie prevetrávanej plochej strechy výrobcu modulovej nadstavby, za predpokladu schválenia tohoto riešenia projektantom?

Odpoveď:

Ide o vyhotovenie spádovej vrstvy strešného plášťa, drevenými profilmi. Predmetnou konštrukciou je vytvorený nad modulmi.

Ak má zhotoviteľ systémové riešenie strešnej konštrukcie, ktorý tvorí súčasť dodávky celkového modulového riešenia stavby, je možné ho použiť pri zachovaní všetkých technických náležitostí a návrhových parametrov strechy.