PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)
0.01	CHODBA	14,79
0.02	SCHODY	4,19
0.03	SCHODY	3,75
0.04	CHODBA	73,39
0.05	POSILOVŇA	9,40
0.06	HERŇA	29,92
0.07	SKLAD	26,30
0.08	CHODBA	6,08
0.09	MIESTNOSŤ PRE ÚDRŽBÁRA	29,50
0.10	CHODBA	2,63
0.11	SKLAD	6,03
0.12	WC	1,08
0.13	WC	1,07
0.14	CHODBA	3,44
0.15	IZBA	4,30
0.16	HERŇA	27,87
0.17	SKLAD	24,65
0.18	SCHODY	14,03
0.19	SCHODY	14,93
0.20	CHODBA	24,98
0.21	DIELŇA	27,65
0.22	SKLAD	28,97
0.23	CHODBA	5,88
0.24	SKLAD	25,77
0.25	CHODBA	2,35
0.26	SKLAD	6,25
0.27	WC	1,04
0.28	WC	1,04
0.29	CHODBA	3,54
0.30	SKLAD	4,14
0.31	SKLAD	28,56
0.32	SKLAD	22,32
0.33	KOTOLŇA	57,75
0.34	KOTOLŇA	27,54
0.35	OBYTNÝ PRIESTOR	88,24
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA	653,37

LEGENDA :

PRÍVOD ÚK

SPIATOČKA ÚK

1-24 STUPAČKY ÚK

NOVONAVRHNUTÉ VYKUR. TELESO KORAD USS KOŠICE - TYP KLASIK

TV – AOV 8

PRIPOJENIE VYK.TELIES :
TV - TERMOSTATICKÝ VENTIL M30x1,5-DN 15
RŠ - RÁDIATOROVÉ ŠROUBENIE DN 15
TH - TERMOHLAVICA M30x1,5
OV - ODVZD.VENIL DN8

PRIPOJENIE VYK.TELIES
TV - TERMOSTATICKÝ VENTIL M30x1,5-DN 15
RŠ - RÁDIATOROVÉ ŠROUBENIE DN 15
TH - TERMOHLAVICA M30x1,5
OV - ODVZD.VENIL



NAJVYŠŠIE MIESTA VYK.SYSTÉMU OPATRIŤ ODVZDUŠ. VENTILMI,
NAJNIŽŠIE VYPÚŠŤACÍMI KOHÚTMI

JÁN RANIAK
odborne spôsobilý technik vo výstavbe
s osvedčením SKSI č. T1 - 18/2002
Projektovanie stavieb
podľa § 43c zákona č. 554/2001 Z.z.

NÁZOV STAVBY:	ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - HLAVNÁ BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY		
MIESTO STAVBY:	k. ú. Tlmače, č. parc. 5999/105		
INVESTOR:	MESTO TLMAČE, 935 21 Tlmače	ÚČEL:	P-SP
AUTOR:	Ing. KRISTÍNA ŠÁNDOROVÁ	PROFESIA:	VYKUROVANIE
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	JÁN RANIAK	DÁTUM:	10/2021
VYPRACOVAL:	P. RANIAK	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2021/150
OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1 : 100 / FORMÁT: 5 x A4	Č. VÝKRESU: 1