

**Rozhodnutie - príloha k protokolu o určení vonkajších vplyvov**

Kód	Vonkajšie vplyvy	Stavebný objekt	CENTRUM VČASNEJ INTERVENČIE	
		Označenie miestnosti	Vnútorné priestory	Vonkajšie priestory
				na fasáde
		Druh priestoru	III	VI
A Podmienky prostredia				
AA	Teplota okolia		AA5	AA8
AB	Vzduch		AB5	AB8
AC	Nadmorská výška		AC1	AC1
AD	Výskyt vody		AD1	AD3
AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE1	AE3
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok		AF1	AF2
AG	Mechanické namáhanie: nárazy		AG1	AG1
AH	Vibrácie		AH1	AH1
AK	Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)		AK1	AK1
AL	Výskyt živočíchov		AL1	AL1
AM	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy		AM-9-1	AM-9-1
AN	Slnečné žiarenie		AN1	AN3
AP	Seizmické účinky		AP1	AP1
AQ	Búrkové dni - keraunická úroveň a hustota úderu bleskov		AQ1	AQ2
AR	Pohyb vzduchu		AR1	-
AS	Vietor		-	AS2
AT	Snehová pokrývka		-	AT1
AU	Námraza	-	AU2	
B Využitie				
BA	Spôsobilosť osôb		BA1	BA1
BB	Elektrický odpor ľudského tela		BB1	BB2
BC	Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)		BC2	BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva		BD1	BD1
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok		BE1	BE1
C Druh stavby				
CA	Konštrukčné materiály		CA1	CA1
CB	Stavebná konštrukcia		CB1	CB1