

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor verejného obstarávania
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Spis č. S23206-2021-OZZ

Bratislava, 19.11.2021

ZÁPISNICA Z OBHLIADKY MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY PRE ZÁUJEMCOV

Predmet zákazky:

„Výmena podlahových krytín v priestoroch chodieb a zasadacích miestností MZ SR“

Postup zadania zákazky:

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Zverejnenie verejného obstarávania:

VVO č. 260/2021 zo dňa 08.11.2021, značka: 55302-WYP

Miesto a dátum konania: MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava; 16.11.2021 o 10:00 hod.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky pre záujemcov bola sprístupnená v zmysle časti IV. bodu 12 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ organizoval túto obhliadku za účelom bližšie sa oboznámiť záujemcov s danou problematikou, v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a za účelom nediskriminačného poskytnutia informácií o priebehu postupu zadania zákazky a poskytnutia technických informácií týkajúcich sa tohto verejného obstarávania.

Predmetom spoločného stretnutia boli nasledujúce hlavné okruhy:

Overenie totožnosti záujemcov:

- všetci zúčastnení záujemcovia sú zapísaní v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice.

Podanie doplňujúcich údajov všetkým prítomným záujemcom:

- všetci zúčastnení záujemcovia boli oboznámení o nahrávaní zvukových záznamov počas obhliadky, ktoré slúžili ako podklad k vypracovaniu tejto Zápisnice, ktorá bude sprístupnená a zverejnená v systéme <https://josephine.proebiz.com/>.

Vykonanie obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky:

- **Ako prvé boli záujemcom predstavené priestory chodieb, na ktorých dôjde k pokládke metrážnych kobercov špecifikovaných ako položka č.1 v prílohe č.1.**
- Záujemcom bola opätovne predstavená ich špecifikácia.
- Povrchy na ktorých sa nachádzajú staré koberce obsahujú drobné nerovnosti, ktoré však podľa prítomných záujemcov nepredstavujú problém pri realizácii pokládky, nakoľko uviedli, že po strhnutí kobercov dôjde k prebrúseniu podkladu.
- Záujemcovia upozornili na skutočnosť že pri strhávaní starých kobercov, ktoré sú na povrch prilepené môžu nastať komplikácie, nakoľko by sa pri ich strhávaní mohol narušiť podklad pod nimi.

- Verejný obstarávateľ uviedol, že pri nedávnych výmenách týchto kobercov v kanceláriách s ich strhaním problém nebol.
- Ďalej boli záujemcovia informovaní o skutočnosti, že od úspešného uchádzača bude požadované dotiahnutie koberca na chodbe až ku kobercu v kanceláriách spolu s inštaláciou prechodovej lišty. Zároveň verejný obstarávateľ uviedol, že podlaha niektorých kancelárií je zhruba o 1 až 2 cm položená vyššie ako podlaha na chodbe.
- Záujemcov verejný obstarávateľ upozornil, že plná prevádzka budovy je do cca 16:00.
- **Ako druhé boli záujemcom predstavené priestory zasadacích miestností, na ktorých dôjde k pokládke metrážnych kobercov s akustickou vrstvou špecifikovaných ako položka č.2 v prílohe č.1.**
- V zasadacej miestnosti verejný obstarávateľ upozornil na existenciu dreveného pódia, ktoré bude pokryté rovnakým kobercem ako podlaha zasadačky.
- Cestou do ďalších kongresových miestností verejný obstarávateľ záujemcov upozornili aj na schody s okrajovými lištami, ktoré budú tiež predmetom výmeny kobercov.
- V kongresovej miestnosti mali záujemcovia otázku či plávajúca podlaha, ktorá sa v nej aktuálne nachádza ostane a koberce sa budú pokladať na ňu. Verejný obstarávateľ uviedol, že plávajúca podlaha sa musí odstrániť.
- V konferenčnej miestnosti sa nachádza pódium, aktuálne pokryté plávajúcou podlahou, ktoré je taktiež predmetom pokládky kobercov.
- Následne boli záujemcovia oboznámení, že konferenčná miestnosť je predelená otváracou stenou, ktorá nemá vplyv na podlahu nakoľko je nainštalovaná závesným systémom.
- **Ako tretie boli záujemcom predstavené priestory 1. podzemného podlažia, na ktorých dôjde k pokládke PVC podlahových krytín špecifikovaných ako položka č.4 v prílohe č.1.**
- Verejný obstarávateľ uviedol, že aktuálne sa v daných priestoroch nachádza pôvodná PVC krytina, ktorá je rokmi značne opotrebovaná.
- Záujemcovia sa dopytovali na riešenie prekrytia železného otvoru na šachtu, ktorý sa nachádza na podlahe podlažia.
- Z dôvodu nevyužívania šachty sa verejný obstarávateľ nebráni akémukoľvek rozumnému návrhu prekrytia predmetného otvoru.
- **Ako štvrté boli záujemcom predstavené priestory prízemnia, na ktorých dôjde k pokládke Vinylových modulov špecifikovaných ako položka č.3 v prílohe č.1.**
- Verejný obstarávateľ uviedol, že aktuálne sa v daných priestoroch nachádza marmoleum.
- Záujemcovia po obhliadke priestorov uviedli, že pred pokládkou samotných vinylových modulov bude potrebné naniest' na podlahu nivelačnú hmotu.

Príloha: 1.Prezenčná listina

Za verejného obstarávateľa:

Mgr. Pavol Mihál v.r. - riaditeľ, Odbor hospodárskej správy

Juraj Pokorný v.r. - Odbor hospodárskej správy

Spracoval:

Mgr. Matúš Novák v.r. - Odbor zadávania zákaziek