

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 a PO 02 v MPaTP, Priemyselná 5, Trnava
Investor: Mesto Trnava
Vzduchotechnika

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

p.č.	skrátенý popis	množstvo	jednotková cena	dodávka	montáž
1. poschodie					
Zariadenie č. 3. Chladenie priestorov kancelárií m.č. 2.05, 2.06, 2.09, 2.10,					
Multisplit systém 09+09+09+12					
3.1	Vonkajšia jednotka MU5M30 U43, tep. čerpadlo	1 ks		0,00	0,00
	- chladiaci výkon 10,6 kW				
	- vykurovací výkon 12,1 kW				
	- prevádzkový rozsah -18+48°C				
	Pi= 3,7kW; 230V, 50Hz				
3.2	Nástenná jednotka MS09AQ NBO Deluxe	3 ks		0,00	0,00
	- chladiaci výkon 2,6 kW				
	- vykurovací výkon 2,9 kW				
	- ovládanie, infračervené v cene jednotky	3 ks			
	Nástenná jednotka MS12AQ NBO Deluxe	1 ks		0,00	0,00
	- chladiaci výkon 3,5 kW				
	- vykurovací výkon 3,9 kW				
	- ovládanie, infračervené v cene jednotky	1 ks			
3.3	Cu potrubie tepelne izolované Ø6,35/9,52 mm	60 bm		0,00	0,00
	- komunikačný a prepojovací kábel CYKY 5Cx1,5	60 bm		0,00	0,00
3.4	Odpad kondenzátu PE rúra d20 mm	40 bm		0,00	0,00
3.5	Montážny materiál	1 kpl			
	- spolu:			0,00	0,00
	- spolu dodávka a montáž:			0,00 Eur	
Ceny sú uvedené bez DPH!					

Trnava 04.2016

Ing.J.Bodó