

Stavba: Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 a PO 02 v MPaTP, Priemyselná 5, Trnava
Investor: Mesto Trnava
Vzduchotechnika

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

p.č.	skrátенý popis	množstvo	jednotková cena	dodávka	montáž
Zariadenie č. 1. Chladenie priestorov kachlí m.č. 1.03, 1.04, 1.10, 1.11, 1.12					
	Multisplit systém 09+09+09+09				
1.1	Vonkajšia jednotka MU5M30 U43, tep. čerpadlo - chladiaci výkon 10,6 kW - vykurovací výkon 12,1 kW - prevádzkový rozsah -18+48°C Pi= 3,7kW; 230V, 50Hz	1 ks			
1.2	Nástenná jednotka MS09AQ NBO Deluxe - chladiaci výkon 2,6 kW - vykurovací výkon 2,9 kW - ovládanie, infračervené v cene jednotky	5 ks			
1.3	Cu potrubie tepelne izolované Ø6,35/9,52 mm - komunikačný a prepojovací kábel CYKY 5Cx1,5	75 bm 75 bm			
1.4	Konzola kondenzátora, veľká	1 ks			
1.5	Odpad kondenzátu PE rúra d20 mm	60 bm			
1.6	Montážny materiál	1 kpl			
	- spolu:				
Zariadenie č. 2. Chladenie priestorov laboratórií m.č. 1.07, 1.08, 1.09					
	Multisplit systém 09+09+09+12				
2.1	Vonkajšia jednotka MU5M30 U43, tep. čerpadlo - chladiaci výkon 10,6 kW - vykurovací výkon 12,1 kW - prevádzkový rozsah -18+48°C Pi= 3,7kW; 230V, 50Hz	1 ks			
2.2	Nástenná jednotka MS09AQ NBO Deluxe - chladiaci výkon 2,6 kW - vykurovací výkon 2,9 kW - ovládanie, infračervené v cene jednotky	3 ks			
	Nástenná jednotka MS09AQ NBO Deluxe - chladiaci výkon 3,5 kW - vykurovací výkon 3,9 kW - ovládanie, infračervené v cene jednotky	1 ks			
2.3	Cu potrubie tepelne izolované Ø6,35/9,52 mm - komunikačný a prepojovací kábel CYKY 5Cx1,5	65 bm 65 bm			
2.4	Konzola kondenzátora, veľká	1 ks			
2.5	Odpad kondenzátu PE rúra d20 mm	50 bm			
2.6	Montážny materiál	1 kpl			
	- spolu:				