



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 N/PE AC 400/230V TN-C-S, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM
STN 33 2000-4-41:

- ZÁKLADNÁ OCHRANA:
Ochrana izoláciou živých častí podľa čl.412.1 (príloha A.1)
Ochrana zábranami alebo krytmi podľa čl.412.2 (príloha A.2)
Ochrana umiestnením inštalácie a el. rozvodov čl.412.2.4 (príloha B.3)

- OCHRANA PRI PORUČHE:
Ochrana samočinným odpojením napájania podľa čl.411.3.2
Ochranné uzemnenie podľa čl.411.3.1.1
Ochranné pospájanie podľa čl.411.3.1.2
Doplňková ochrana (RCD) podľa čl.411.3.3

- svetelné rozvody - CYKY-J 3n/x1,5 mm2
- zásuvkové rozvody - 230V/50Hz - CYKY-J 3x2,5 mm2
- zásuvkové rozvody - 400V/50Hz - CYKY-J 5x2,5 mm2

NO

ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ SVIETIDLO

ŽIARIVKOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ

SÉRIOVÝ VYPÍNAČ

STRIEDAVÝ VYPÍNAČ

KRIŽOVÝ VYPÍNAČ

ZÁSUVKA DVOJITÁ 250V/16A

ROZVÁDZAČ

SKRINKA H.L. POSPÁJANIA-EPS

- LEGENDA SVIETIDIEL:
- A - podhladové svetidlo žiarivkové OS-RE418W-01, MCL90F1BW-GTV,4x18W,IP20-AMI
 - B - podhladové svetidlo žiarivkové OS-RE236W-00, MCL90F1BW-GTV,2x36W,IP20-AMI
 - C - podhladové svetidlo žiarivkové A1367M91DL-A, MCL90F1DL, EVG, 1x36W,IP20-AMI
 - D - svetidlo žiarivkové - stropné /nástenne OLINA - A2187011, 2x18W/IP54-AMI
 - E - svetidlo žiarivkové stropné OS-SC236N-, MCP80DL-GTV, 2x36W,IP44-AMI
 - NO - svetidlo pre núdzové osvetlenie s aut. batériou PANORAMA - A1119PA1-SE-AT/11W/IP54, núdz.režim 1hod.-AMI

"PO 01"

Dušan Frankovič Budovateľská 1 919 26 ZAVAR	
Vypracoval :	DUŠAN FRANKOVIČ
Zodp. projektant :	DUŠAN FRANKOVIČ
Hl. projektant :	ING. JOZEF MASARYK
Druh projektu :	ELEKTRO
Názov výkresu :	PÓDORYS I. NP - PRÍZEMIA
Názov a miesto stavby : REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v MPaTP v Tmave, Priemyselná 5, Trnava	
Investor :	MESTO TRNAVA
Stupeň :	PD PRE STAV. POV.
Formát :	2A4
Dátum :	08/2014
Archiv. značka :	
Merkito :	1 : 75
Čís. výkresu :	1