

**všetkým záujemcom**

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z106372-2021-OZZ

Vybavuje/ linka  
Mgr. Novák/ kl. 322

Bratislava  
08.12.2021

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Montáž klimatizačných zariadení pre MZ SR**“, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo vestníku VO č. 268/2021 dňa 19.11.2021, pod č. 56833 – WYP.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatej prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

**Otázka č. 1**

*„Položka z výkazu výmer „Diaľkový ovládač“ je uvedená množstvom ako 53kpl. Poprosíme definovať či je požadovaný pevný nástenný ovládač alebo infra ovládač.“*

**Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.1**

Požadovaný je pevný nástenný ovládač.

**Otázka č. 2**

*„Položka z výkazu výmer „Riadiaca jednotka“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme zodpovedať či je týmto myslený štandardný centrálny ovládač klimatizačných systémov a zároveň zodpovedať v ktorom priestore ho požadujete osadiť.“*

**Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.2**

Áno, je tým myslený štandardný centrálny ovládač, ktorý má byť umiestnený v strojovni výtahov pod hlavnou vonkajšou jednotkou.



## **Otázka č. 3**

„Položka z výkazu výmer „4-násobná tvarovka“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať čo je pod týmto názvom myslené.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.3**

Dodávateľ si určí vlastný systémový spôsob vetvenia.

## **Otázka č. 4**

„Položka z výkazu výmer „Cu potrubie izolované“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať koľko bm akej dimenzie je potrebné inštalovať.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.4**

Na základe zverejnených pôdorysov si každý záujemca musí navrhnuť – vypočítať množstvo a vypracovať vlastný projekt pre rozvod chladenia.

## **Otázka č. 5**

„Položka z výkazu výmer „Elektroinštalačný materiál(CYKY,JYTY,ističe)+RS“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme zadefinovať koľko bm respektíve ks jednotlivých materiálov má byť použité.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.5**

Na základe zverejnených pôdorysov si každý záujemca musí navrhnuť - vypočítať množstvo a vypracovať vlastný projekt pre elektroinštalačný materiál.

## **Otázka č. 6**

„Položka z výkazu výmer „Chlad.materiál (chladivo R410A,spáj.mat.;dusík)“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať koľko kg chladiva, dusíku a koľko kg materiálu je potrebné pre inštaláciu.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.6**

Druh a množstvo chladiva a jeho použitie navrhne záujemca podľa vlastného projektu.

## **Otázka č. 7**

„Položka z výkazu výmer „Kondenz + sifóny (53ks)“ je uvedená množstvom ako 53kpl. Poprosíme definovať koľko bm potrubia pre kondenz je potrebných k realizácii.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.7**

Vid' zápisnica z obhliadky miesta plnenia predmetu.

## **Otázka č. 8**

„Položka z výkazu výmer „Čerpadlo na odvod kondenzu“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať koľko čerpadiel pre odvod kondezátu je potrebné inštalovať.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.8**

Vid' zápisnica z obhliadky miesta plnenia predmetu.



## **Otázka č. 9**

„Položka z výkazu výmer „Stavebné prierazy + kotviaci materiál“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať koľko prierazov akými konštrukciami akej dimenzie je potrebné vyhotoviť a koľko kg kotviaceho materiálu bude mať byť použité.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.9**

Na základe obhliadky si každý záujemca navrhne vlastný spôsob prierazov a kotvenia ( skelet budovy je železobetón a priečky sú murované)

## **Otázka č. 10**

Položka z výkazu výmer pre systémy Multisplit „Cu potrubie izolované, kondenz, elektro“ je uvedená množstvom ako 1kpl. Poprosíme definovať koľko bm Cu, kondenzu a kabeláže je potrebná k inštalácii. Koľko prierazov je potrebné spraviť.

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.10**

Podľa vlastného projektu.

## **Otázka č. 11**

„Počas obhliadky bolo spomenuté, že za realizačnou firmou idú aj komplet stavebné vysprávkvy, SDK kastliky atď. Poprosíme zadefinovať koľko m2 SDK konštrukcií a ostatných stavebných či maliarskych prác je potrebné vykonať.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.11**

Použitie SDK si záujemca navrhne podľa vlastného uváženia.

## **Otázka č. 12**

„Na obhliadke boli spomenuté obmedzenia typu prác, ktoré kedy je možné vykonávať. Poprosíme uviesť požiadavky písomne.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.12**

Vid' zápisnica z obhliadky miesta plnenia predmetu.

## **Otázka č. 13**

„Na obhliadke bolo spomenuté, že budú poskytnuté výkresy k súťaži. Poprosíme doplniť súťažné podklady o projektovú dokumentáciu.“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.13**

Vid' zápisnica z obhliadky miesta plnenia predmetu.

## **Otázka č. 14**

„Vaše zadanie nie je dostačujúce pre spracovanie ponuky. Žiadame doplniť typy vnútorných jednotiek, či sa jedná o splitové jednotky, kanálové alebo podstropné alebo niektoré iné.“



**Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č.14**

Jedná sa o splitový typ vnútornej jednotky.

S pozdravom

**Ing. Peter Ferjančík**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

