

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	16.12.2021 10:09
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	30.12.2021
Poradové číslo:	6

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer pre objekt SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody je v položkách č. 66 až 69 uvedených dokopy 9 ks vodomerných, resp. armatúrnych šácht. Vo výkaze výmer sa však nikde nenachádza položka výkopu jám pre tieto objekty.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď č. 1:

V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer pre stavebný objekt SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody – položky č. 94,95,96 a 97.

94	131501201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3 pre VŠ 1, VŠ 2 a VŠ 3	m3	68,433
95	133501101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 6 pre akýkoľvek objem výkopu, pre VŠ 4 a VŠ 5	m3	51,273
96	451541111.S	Lôžko pod VŠ a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm hr. 30 mm	m3	1,192
97	451573111.S	Štrkový násyp pod VŠ v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, hr. 120mm	m3	5,253

V nadväznosti na doplnené položky sa upravujú položky:

4	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 918,756
5	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m do 20km	m3	49 618,852
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2 918,756
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 378,134
8	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 808,771
9	583310001900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	3 436,665

12	452311151	Betónová roznášacia doska pod VŠ v otvorenom výkope tr. C 25/30 so sieťovinou	m3	5,958
13	313110005300.S	Sieť KARI akost' BSt 500M AQ 100 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm	m2	39,718
82	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 752,501

Celkový upravený Výkaz výmer s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejní v Profile verejného obstarávateľa najneskôr 14 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.