

### Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	17.12.2021 14:34
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	30.12.2021
Poradové číslo:	10

#### **Otázka č. 1:**

Vo výkaze výmer pre objekt SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2 + Výustný objekt do potoka je pod položkou č. 29 a 30 uvedená montáž a následne samotný materiál na vybudovanie kanalizačnej šachty DN1000, ktorá je uvedená ako PP, teda polypropylénová. V projektovej dokumentácii, konkrétne v technickej správe - TS\_SO04.3 kanal. pripojka ATS2 na strane č. 2 je uvedené, že kanalizačná šachta DN1000 má byť vybudovaná z betónových prefabrikátov. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

#### **Odpoveď č. 1:**

Správny je údaj vo výkaze výmer. **Šachta bude polypropylénová** - PP PRO DN1000 s liatinovým poklopom. V technickej správe projektovej dokumentácie je nesprávny údaj - jedná sa o chybu v písaní.