

EXISTUJÚCA STREŠNÝ POKLOP UMOŽŇUJÚCI PRÍSTUP NA STRECHU OBJEKTU E

STREŠNÝ PLÁŠŤ OBJEKTU TELOCVIČNE "D" MÁ OCEIOVÉ NOSNÉ PRVKY BEZ DEKLAROVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI. NEPOŽADUJEME ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP NA STRECHU OBJEKTU "D"

NAVROVANÝ POŽIARNY REBRÍK UMOŽNÍ PRÍSTUP NA STRECHU NAD JEDNOPODLAŽNOU ČASŤOU JEDNOPODLAŽNÁ ČASŤ STAVBY (VYZNAČENÁ ŠRAFOVANÍM)

MOŽNÝ PRÍSTUP NA STRECHU NAD JEDNOPODLAŽNOU ČASŤOU "B" Z VNÚTORNÝCH PRÍSTOROV OBJEKTU "B" - Z CHODBY NA 2.NP, M. Č. 2.02

EXISTUJÚCA (POŽIARNY) REBRÍK - UMOŽŇUJE PRÍSTUP ZO STRECHY NAD JEDNOPODLAŽNOU ČASŤOU NA STRECHU NAD 2.NP - ČASŤ "B"

PRECHOD MEDZI STRECHOU OBJEKTU "A" A OBJEKTU "B" JEDNODUCHO REKONŠTRUKČNÝ, VÝŠKA BARIÉRY CCA 40 CM

EXISTUJÚCA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Ulica Mirka Nespora

PROJEKTANT PBS:		JOZEF KEHL	
STAVBA:		JOZEF KEHL - Špecialista PO kehl@poziarneprojekty.sk 0907 222 298	
		FORMÁT : 2x44	
		DÁTUM : 09/2021	
MIESTO STAVBY:		ARCH. Č. : 210804	
PREŠOV, UL. MIRKA NEŠPORA, ZŠ MIRKA NEŠPORA			
OBSAH:		MIERKA:	Č. VÝKR.:
PBS - SITUÁCIA - RIEŠENIE PRÍSTUPU NA STRECHY OBJEKTOV		1:500	1