

1 NADZEMNÉ PODLAŽIE – NAVRHOVANÉ SVIETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVIETIDIEL	min.OSVETLENOSŤ lx PODLA STN EN 12464–1	KS
1.01	VONKAJŠIE ZÁDVERIE	STROPNÉ LED SVIETIDLO 18W/1600lm,4000K,IP40	100	2
	ZÁDVERIE	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20		2
1.02	VSTUPNÁ HALA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	8
1.03	VŔAŤNIK	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	300	–
1.04	KUCHYNKA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	200	–
1.05	CHODBA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	100	16
1.06	SCHODISKO	STROPNÉ LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20	150	2
1.06	PODESTA	LED SVIETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20,OSADIŤ NA STENU		2
1.07	PREDSEŇ WC	LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20,OSADIŤ NA STENU	100	2
1.08	WC CHLAPCI	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20	100	2
1.09	PREDIEŇ WC	LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20, OSADIŤ NA STROP	100	1
		LED SVIETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20, OSADIŤ NA STENU	100	2
1.10	WC DIEVČATÁ	STROPNÉ LED SVIETIDLO 13 W/1020lm,4000K,IP20	100	2
1.11	KABINET	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	4
1.12	KABINET	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	5
1.13	ODBOBNÁ PRACOVŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	6
1.14	KABINET	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	4
1.15	KABINET	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	5
1.16	DIELŇA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	200	–
1.17	UMÝVARKA+ŠAŤNA	STROPNÉ LED SVIETIDLO 20W/2400lm,4000K,IP20,dl.600mm		2
1.18	ÚČEBŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	8
1.20	ZÁDVERIE	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	100	–
1.21	CHODBA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	100	–
1.22	CHODBA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	100	–
1.23	DIELŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	21
1.24	ÚČEBŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	18
1.25	ÚČEBŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	18
1.26	ÚČEBŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	18
1.27	ÚČEBŇA	STROPNÉ LED SVIETIDLO,IP20 – VIŠ POPSIS	300	18
1.28	ÚČEBŇA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	300	–
1.29	CHODBA DO PLAVARNE	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	100	–
1.30	ŠAŤNA	LED SVIETIDLO 30W/4500lm,4000K,IP20,dl.1200mm ,OSADIŤ NA STENU	200	2
1.31	ŠAŤNA	LED SVIETIDLO 30W/4500lm,4000K,IP20,dl.1200mm ,OSADIŤ NA STENU	200	2
1.32	ŠAŤNA	LED SVIETIDLO 30W/4500lm,4000K,IP20,dl.1200mm ,OSADIŤ NA STENU	200	2

POZNÁMKA:


- V RÁMCI MODERNIZÁCIE OSVETLENIA NAVRHUJEME KOMPLETNÚ VÝMENU JESTVUJÚCICH SVIETIDIEL ZA NOVÉ ÚSPORNÉ,KTORÉ ZNÍŽIA SPOTREBU ELEKTROKEJ ENERGIE.
- NOVÉ SVIETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ VÝPOČTOM PRE MINIMÁLNU OSVETLENOSŤ V lx V SÚLADE S DNES PLATNOU NORMOU STN EN12464–1
- JESTVUJÚCE SVIETIDLA BUDÚ ZDEMONTOVANÉ
- NAVRHOVANÉ SVIETIDLA BUDÚ OSADENÉ NA ICH MIESTO A NOPOJENÉ NA JESTVUJÚCE SVETELNÉ VÝVODY.
- LED SVIETIDLA 13W,18W,25W – NAVRHUJEME OKRUHLE,ALEBO ŠTVORCOVÉ
- m.č. 1.01–ZÁDVERIE SÚ OSADENÉ 4 KS STROPNÉ SVIETIDLA. V RÁMCI MODERNIZÁCIE OSVETLENIA NAVRHUJEME OSADIŤ LEN 2 KS. V MIESTE 2 KS SVIETIDIEL , KTORÉ RUŠIME NAVRHUJEME OSADIŤ UNIVERZÁLNU KRABICU SO SVORKOVNICOU NA POVRCH.

1 NADZEMNÉ PODLAŽIE – JESTVUJÚCE SVIETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVIETIDIEL	KS
1.01	VONKAJŠIE ZÁDVERIE	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	2
	ZÁDVERIE	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	4
1.02	VSTUPNÁ HALA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	8
1.03	VŔAŤNIK	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	1
1.04	KUCHYNKA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.05	CHODBA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	16
1.06	SCHODISKO	STROPNÉ,NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 75 W / IP20	2+2
1.07	PREDSEŇ WC	NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60 W / IP20	2
1.08	WC CHLAPCI	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60W / IP20	2
1.09	PREDIEŇ WC	STROPNÉ,NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60W / IP20	1+2
1.10	WC DIEVČATÁ	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 60W / IP20	2
1.11	KABINET	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	4
1.12	KABINET	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	5
1.13	ODBOBNÁ PRACOVŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	6
1.14	KABINET	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	4
1.15	KABINET	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	5
1.16	DIELŇA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.17	UMÝVARKA+ŠAŤNA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 100 W / IP20	2
1.18	PRIPRAVA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	6
1.19	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 100 W / IP20	2
1.20	ZÁDVERIE	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.21	CHODBA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.22	CHODBA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.23	DIELŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	21
1.24	ÚČEBŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	18
1.25	ÚČEBŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	18
1.26	ÚČEBŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	18
1.27	ÚČEBŇA	STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20	18
1.28	ÚČEBŇA	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.29	CHODBA DO PLAVARNE	NOVÉ LED SVIETIDLO V SÚLADE S NORMOU STN EN 12464–1	–
1.30	ŠAŤNA	NÁSTENNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETID1x36W / IP20	1
1.31	ŠAŤNA	NOVÉ NÁSTENNÉ LED IP20	1
1.32	ŠAŤNA	NÁSTENNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO 1x36W / IP20	1

POPIS SVIETIDIEL PRE KABINETY,ÚČEBNE :

SVIETIDLO PRE LED TRUBICE 2x1200mm,ZAPOJENIE NA 2 OBJÍMKY,KRYT KRYŠTÁL
+ LED TRUBICA dl.120cm 2x18W/2x2700lm,4000K,G13



VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: PREŠOV, ŽŠ Mírka Nešpora – REKONŠTRUKCIA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkové 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: B– PAVILÓN II	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A.KOMANÍČEK	ČASŤ: E – STAVEBNÁ	
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	DIEL: ELI-MODERNIZÁCIA VNÚTORNEHO OSVETLENIA OBSAH: PÓDORYS 1.NP MODERNIZÁCIA OSVETLENIA	
		DÁTUM: 07/2021
		FORMÁT: 3x44
		STUPEŇ: P.
		Č.ZAK.: 21065
		KÓTY V: mm
		PRÍL.Č.: 5
		MIERKA: 1:100