



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Hláčik 048/4325 644	14.12.2021

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1**
- 3. Informácia o zmene lehôt č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, vykonanie inžin. činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom „Prestavba križovatky na okružnú na ceste III/2460 - Rákoš int. ZV“
Druh postupu: podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhuviska podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 276/2021 dňa 30.11.2021 pod značkou oznámenia 57505 - WYS

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 113 ods. 7 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 07.12.2021 o 06:19 hod:**

Otázka:

„Dovoľujeme si požiadať o upresnenie a doplnenie podkladových materiálov a to z nasledovných dôvodov:

- Nová DUR je v podstate DSV z r. 2007 a nie je aktualizovaná.
- Siete tiež nie sú aktualizované vid'. vn časť.

- Situácia ktorá je k dispozícii je nečitateľná a siete sa nedajú presne identifikovať. Týka sa to vedení VN ako aj NN. Z dôvodu zmätočného popisu v legende situácie nie je jasné či sa jedná o vedenia zemné, alebo vzdušné. V legende je navyše uvedené, že siete sú neoverené.
- Osvetlenie definuje 18 stožiarov, ale iné informácie o sieti NN chýbajú. To že pospájanie stožiarov je vodičom FeZn d=8 (vodič nie je určený pre uloženie v zemi) a nie d=10 si už projektant upraví sám.

VN preložky:

- Nekompletné podklady. Je nárokované uloženie rezervných chráničiek pre Europa shopping, ktorý však bol už aj v r. 2019 realizovaný.
- Ochrana existujúcich vedení 22kV - nie je v situácii presne identifikovateľné, nie je jasné či zasahuje pod cestu, teda či ho bude uložiť do chráničky, alebo preložiť.
- Používajú sa názvy objektov ktoré sú nereálne. (objekty existujú, ale majú iné názvy)“

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o projektovú dokumentáciu DÚR, v ktorej sa nachádzajú všetky dostupné informácie. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby prípadné chyby boli v rámci projektovania DSP s DRS opravené a dopracované.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 10.12.2021 o 08:25 hod:**

Otázka:

„Dňa 7.12.2021 sme cez komunikačné rozhranie predmetnej súťaže podali žiadosť o doplnenie resp. upresnenie súťažných podkladov. Konštatujeme, že verejný obstarávateľ nám v zákonnej lehote nedal žiadnu odpoveď. Dovoľujeme si preto požiadať o posunutie lehoty na predkladanie ponúk.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky a ktorých rozsah neumožňoval verejnemu obstarávateľovi doručiť záujemcom/uchádzačom vysvetlenia dostatočne vopred, dňa 10.12.2021 o 11:51 hod. primerane predĺžil lehoty v predmetnom verejnom obstarávaní.

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami na doručené otázky uchádzačov **dopĺňa súťažné podklady**, konkrétne ich **prílohu č. 3 – Podklady pre zhotoviteľa o projektovú dokumentáciu DÚR**. Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania zohľadnili doplnené podklady poskytnuté verejným obstarávateľom.

3. Informácia o zmene lehôt č. 3

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty na základe Oznámenia o zmene lehôt č. 2 zo dňa 10.12.2021:

Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2021 do 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 21.12.2021 o 09:30 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: **28.12.2021 do 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **28.12.2021 o 09:30 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorou sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

S úctou,

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa