



KVALITEST - RNDr. Boris Starší

Poštová adresa : ☐ Iľiaška cesta 22, 974 05 Banská Bystrica ☐ Tel/Fax.: 048 41 61 308 ☐ gsm: 0905 401 711

☐ e-mail: starsi@stonline.sk, kvalitest@kvalitest.sk, ☐ internet: www.kvalitest.sk

Stavebno-technický posudok

Evid.č.: P07-27

STRANA: 1/1

Stavba: Zvolen-kruhov kriřovatka na ulici J. Kollra a ciest II. a III. triedy

Objekt: kriřovatka

Objednvateľ: Ing. Vojtekov, Zvolen

el: Stavebno-technick prieskum

vod

elom prieskumu je zistiť skladbu konštrukcie vozovky na komunikcich, ktor bud zrušen alebo prebudovan v rmci vstavby novej kriřovatky.

Posdenie

Sonda K-1 – okraj vozovky pri S Jet

0,00 – 0,30 m asfaltov vrstvy (ABS, OKS)

0,30 - 0,90 m štrkodrvina a štrkopiesok

0,90 - ? m štrk hlinit

Sonda K-2 – okraj vozovky pri objektoch Robstavu

0,00 – 0,25 m asfaltov vrstvy (ABS, OKS)

0,25 - 0,90 m štrkodrvina a zvyšky betnu

0,90 - ? m štrk hlinit

V Banskej Bystrici, 12.09.2007

Vypracoval: RNDr. Boris Starší
KVALITEST Bansk Bystrica
.autorizcie : 2927*A*3-1



Zvon - křižovatkou na ul. J. Kollára na Věste 10/05 - a 11/

2 křižovatky - sklaďte vechy (1x při řebstevě
při vyjmenování)