




ÚLOŽENIE U1



ÚLOŽENIE U2



CHRANICKA
BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRANICEK

POTRUBIE	CHRANICKA
ø10	DN15
ø18	DN25
ø22	DN32

MAXIMÁLNE ODPOVUCANÉ VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI

VONKAJŠI PRIEMER (mm)	MAXIMÁLNE VZDIALENOSTI (m)
ø10	1,0
ø18	1,5
ø22	2,0

Vypracoval	ING.SLUK		Ved. projektu	ING.ŠUTY		<div><div>TP</div><div>PROENTECH</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA</div></div> <div>kancelária: Hroncova 3, 040 01 Košice telefón: 065 6339609 e-mail: proentech@proentech.sk</div>
Projektant	ING.SLUK		Kontrola			
Investor	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE					
Miesto stavby	TRIEDA SNP č.1, KOŠICE					
Parc. číslo						
Stavba	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP č.1					Stupeň PROJEKT
Objekt	SO 01 – REKONŠTRUKCIA JIS MEDICINÁLNE PLYNY					
Obsah	NÁVRH ÚLOŽENIA, CHRÁNIČKA					
						Sada č.
						Výkr. č.
Arch. č. 1619.01.MP						4