




REZ A-A




REZ A1-A1




REZ A2-A2




REZ B-B




REZ C-C




REZ D-D




REZ E-E




REZ F-F



REZ G-G




REZ H-H



Poznámky:

- ... + -Dĺžková úprava Spiro potrubie
- ... + -Valný spoj pre štvorstranné potrubie (V.P.)
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájať sa sa cez tlmiace vložky podopriet
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Tepelne a protihlukovo izolovať potrubie vo vonkajšom prostredí izoláciou hr. 70 mm s oplechovaním

### SITUAČNÁ SCHÉMA



Projektant:	Ing. Iveta Hlívková	Jozef NANAŠI Projektový vzduchotechnický zariadení Kukušínova 23, Košice
Kreslil:	Ing. Iveta Hlívková	
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanaši	
Investor:	Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice	
STAVBA:	Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura Košice, pracovisko tr. SNP č.1 01 – Rekonštrukcia JIS	Počet A3: 12 Dátum: 06/2019 Stupeň: P Číslo zákazky: 707N-0
so: ČAŠT:	REKONŠTRUKCIA JIS VZDUCHOTECHNIKA	
OBSAH:	REZY A-A až H-H, A1-A1, A2-A2	Mierka: Číslo výkresu: 1:50 VZ-5