


LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA M2
1901	STROJOVNÁ VZT	50,56



- 3 PÓLOVÝ VYPÍNAČ Napr.SCAME 40A
- AlMgSi 50mm2 - NA ATIKE NA SVORKÁCH SS
- LAPACIA TYČ JP2 + BETÓNOVÝ PODSTAVEC
- SPOJOVACIA SVORKA SS

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S  
: 2 AC 230 V 50 Hz, IT - ZDRAVOTNÍCKA SÚSTAVA

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41  
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE  
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.KALETA	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING.JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLÍNSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.KLEŠČ		
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE				
STAVBA	REKONŠTRUKCIA JIS NA I.CHK UN L.PASTEURA KOŠICE, PRACOVISKO TRIEDA SNP Č.1,			ZÁK.Č.	27052019
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
01	REKONŠTRUKCIA JIS			FORMÁT	2x A4
				DÁTUM	V.2019
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ELI	PÔDORYS XIX.NP (18. POSCHODIE) - INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			1:100	EO-07