

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné :

K otázke č. 1

cit.: „Vo výkaze výmer sú pravdepodobné zamenené objekty Mechanického predčistenie a Objekty biologického čistenia. Objekty mechanického predčistenia sú rozpočtované ako monolitický objekt a objekty biologického čistenia ako prefabrikované. Vysvetlí resp. opraví verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť.“

uvádzame nasledovné:

Po oboznámení sa s obsahom ako aj rozsahom žiadosti verejný obstarávateľ požiadal zodpovedného projektanta o poskytnutie vysvetlenia. K otázke č. 1 uviedol nasledovné:

Pri spracovaní výkazu výmer došlo k nesprávnemu označeniu objektov – upravený VV je zverejnený v komunikačnom systéme JOSEPHINE v záložke DOKUMENTY s označením OPRAVA – 4 Kunova Teplica – SO 02-VV. Predmetný dokument je zverejnený aj v profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Do ponuky je potrebné naceniť VV č. 4 označený ako OPRAVA.

K otázke č. 2

cit.: „V projektovej dokumentácii pri výkopoch podzemných prefabrikovaných objektoch (výkres č. E.2.1-2) je zabezpečenie výkopov pomocou štetovnic, ktoré však nie sú rozpočtované vo výkaze výmer. Vysvetlí resp. opraví verejný obstarávateľ túto nezrovnalosť.“

Po oboznámení sa s obsahom ako aj rozsahom žiadosti verejný obstarávateľ požiadal zodpovedného projektanta o poskytnutie vysvetlenia. K otázke č. 2 uviedol nasledovné:

Štetovnicové steny je nutné zarábať do položky č.5 v SO 02.1 (Paženie stien ... do hĺbky 8 m).

S pozdravom

Ing. Alica Findrichová
splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie