



## STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 - Oprava prítokovej stoky do ČOV
- SO 02 - Stavebné úpravy ČOV
- SO 02.1 - Objekty mechanického predčistenia
- SO 02.2 - Objekty biologického čistenia
- SO 02.3 - Základy pod dýchadlá
- SO 02.4 - Objekt obsluhy
- SO 02.5 - Terénne a sadové úpravy
- SO 02.6 - Oprava oplotenia
- SO 02.7 - Potrubné rozvody
- SO 02.8 - Káblové rozvody

## PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

- PS 01 - Strojníotechnologické zariadenie ČOV
- PS 02 - Elektrotechnické zariadenie ČOV

## LEGENDA OZNAČENIA POTRUBNÝCH ROZVODOV

- ROZVOD SPLAŠKOVEJ ODPADOVEJ VODY
- ROZVOD MECHANICKY PREDČISTENEJ ODPADOVEJ VODY
- ROZVOD VYČISTENEJ ODPADOVEJ VODY
- ROZVOD KALU A KALOVEJ VODY
- ROZVOD VZDUCHU

### Potrubie splaškovej odpadovej vody

- potrubie 1.1 - PVC DN 300, dĺžka 13,8 m
- potrubie 1.2 - PVC DN 150, dĺžka 11,8 m

### Potrubie mechanicky vyčistenej odpadovej vody

- potrubie 2.1 - HDPE DN 80, dĺžka 18,8 m
- potrubie 2.2 - PVC DN 150, dĺžka 1,1 m

### Potrubie vyčistenej odpadovej vody

- potrubie 3.1 - PVC DN 150, dĺžka 1,2 m
- potrubie 3.2 - PVC DN 250, dĺžka 20,2 m
- potrubie 3.3 - PVC DN 150, dĺžka 1,2 m

### Potrubie kalu a kalovej vody

- potrubie 4.1 - PVC DN 150, dĺžka 3,5 m
- potrubie 4.2 - PVC DN 150, dĺžka 3,5 m
- potrubie 4.3 - HDPE DN 50, dĺžka 10,9 m
- potrubie 4.4 - HDPE DN 50, dĺžka 13,1 m
- potrubie 4.5 - PVC DN 100, dĺžka 3,6 m
- potrubie 4.6 - PVC DN 100, dĺžka 3,6 m
- potrubie 4.7 - PVC DN 150, dĺžka 3,6 m
- potrubie 4.8 - PVC DN 250, dĺžka 6,4 m

### Rozvod vzduchu

- potrubie 5.1 - NEREZ DN 150 a DN 100, dĺžky 36,8 m

### SO 02 - Stavebné úpravy ČOV

### SO 02.7 - Potrubné rozvody

VYPRACOVAL: Ing. L. Hnidiak	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO: Obec Kunova Teplica	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	
INVESTOR: Obec Kunova Teplica	AKCIA: Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica	ČÍSLO ZAKAZKY: 2119104
PRÍLOHA: SITUÁCIA ČOV	MIERKA: 1:100	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie		PARA: 2119104
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO: Obec Kunova Teplica		MIERKA: 1:100
INVESTOR: Obec Kunova Teplica		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2
VYPRACOVAL: Ing. L. Hnidiak		MIERKA: 1:100
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak		MIERKA: 1:100
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO: Obec Kunova Teplica		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2
INVESTOR: Obec Kunova Teplica		MIERKA: 1:100
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2
AKCIA: Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica		MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: SITUÁCIA ČOV		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.7-2

**Enviroline**  
s.r.o. KOŠICE  
E-mail: enviroline@enviroline.sk  
Mobil: 0911 447 791  
0905 887 295