

Správa majetku mesta Trnava, príspevková organizácia,
so sídlom Spartakovská ulica 7239/1B, 917 01 Trnava

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 27.12.2021

Otázka

"Dobrý deň

Prosím o vysvetlenie súťažných podkladov, nakoľko v parametri chladiaceho výkonu chladiča kvapalín s adiabatickým ochladzovaním W-100A, resp. W-200A je rozpor vo výške chladiaceho výkonu.

Vo výkaze výmer je uvedený chladiaci výkon 432 kW, pričom v schéme zapojenia a v technickej správe na strane č. 17 je uvedený chladiaci výkon 445 kW.

Ktorý údaj chladiaceho výkonu zariadení W-100A, resp. W-200A je platný?"

Odpoveď

Dobrý deň,

Projekt počíta s nominálnym výkonom suchých chladičov (poz. W-100 resp. W-200) 445kW.