

Obec Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar

Doporučene

Mestský úrad v Trnave
Odbor dopravy a komunálnych služieb
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
**OSaŽP/33509-
64897/2017/Fá**

Vybavuje/linka
Mgr. Tatiana Feješová
033/32 36 208

Trnava
12.07.2017

Vec:

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Žiadateľ **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestským úradom v Trnave, odborom dopravy a komunálnych služieb, Ulica Trhová 3, Trnava** ohlásil dňa **28. 06. 2017** Mestu Trnava drobnú stavbu – doplnenie stĺpov verejného osvetlenia.

Miesto stavby:

Na hlinách 49	– pozemok parc.č. 5312/1
Špačinská cesta 29	- pozemok parc.č. 5422/1
Ulica Hlboká	- pozemok parc.č. 5671/6
Ulica J. G.Tajovského 1-3	- pozemok parc.č. 1635/82
Ulica Nerudova	- pozemok parc.č. 8399/97, 8399/98, 8399/99
Ulica Tehelná	- pozemok parc.č. 5680/13
Ulica Veterná 6	- pozemok parc.č. 5327/6

Kat. územie:

Trnava

Obec:

Trnava

Účel drobnej stavby:

- montáž stĺpov verejného osvetlenia z dôvodu chýbajúcich osvetlení na ulici Na hlinách 49, Špačinská cesta 29, Ulica Hlboká, Ulica J. G. Tajovského 1 - 3, Ulica Nerudova, Ulica Tehelná, a Ulica Veterná 6

Popis drobných stavieb:

Ulica Na hlinách 49

- montáž 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 60/60/3 v jestvujúcom chodníku, 0,5 m od obrubníka
- osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia v betónovej pätko o priemere 50 cm a hĺbke 1 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nového stĺpa verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Ulici Na hlinách 49 káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi pod jestvujúcim chodníkom

Telefón

033/32 36 208

Fax

033/32 36 280

IČO

00 313 114

E-mail

tatiana.fejesova@trnava.sk

Internet

www.trnava.sk

Špačinská cesta 29

- montáž a osadenie 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 60/60/3 v teréne v betónovej pätko o priemere 50 cm a hĺbke 1 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nového stĺpa verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Špačinskej ceste 29 káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým z časti v zemi v zelenom páse a z časti pod jestvujúcim chodníkom

Ulica Hlboká

- montáž 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 60/60/3 pri vyústení lávky pre peších zo City Arény
- osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia v teréne v betónovej pätko o priemere 50 cm, hĺbke 1 m, od obrubníka 0,5 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nového stĺpa verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Ulici Na hlinách 49 káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi v zelenom páse

Ulica J. G. Tajovského 1-3

- montáž 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 60/60/3 na oddychovej zóne v parčíku zo strany Mozartovej ulice
- osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia v zelenom páse v betónovej pätko o priemere 50 cm, hĺbke 1 m, od obrubníka 0,5 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nového stĺpa verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na J.G. Tajovského 1-3 káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi

Ulica Nerudova

- montáž 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 76/80/3 a 4 ks nových stĺpov verejného osvetlenia STK 76/100/3 na Ulici Nerudova smerom k Ulici Bratislavskej
- osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia v teréne v betónovej pätko o priemere 80 cm, hĺbke 1,5m, od obrubníka 0,5 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nových stĺpov verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Ulici Nerudova káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi

Ulica Tehelná

- montáž 2 ks nových stĺpov verejného osvetlenia STK 60/60/3 na Ulici Tehelnej a V Jame popri MŠ
- osadenie nových stĺpov verejného osvetlenia v zelenom páse v betónovej pätko o priemere 50 cm, hĺbke 1 m, od obrubníka 0,5 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre ich napájanie
- pripojenie nových stĺpov verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Ulici Tehelnej káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi

Ulica Veterná 6

- montáž 1 ks nového stĺpa verejného osvetlenia STK 60/60/3 na Ulici Veternej 6
- osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia v zelenom páse v betónovej pätko o priemere 50 cm, hĺbke 1 m, od obrubníka 0,5 m a zároveň aj realizácia kabeláže pre jeho napájanie
- pripojenie nových stĺpov verejného osvetlenia na jestvujúcu sieť V.O. na Ulici Veternej 6 káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi

Uskutočnenie drobnej stavby: dodávateľsky

Proti uskutočneniu drobnej stavby **Obec Zavar** ako príslušný a určený stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 a § 119 ods.3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v rozsahu uvedenom v ohlásení **nemá** podľa § 57 ods.2 stavebného zákona **námietky**.

1. Drobná stavba – montáž stĺpov verejného osvetlenia na ulici Na hlinách 49, Špačinská cesta 29, Ulica Hlboká, Ulica J. G. Tajovského 1 - 3, Ulica Nerudova, Ulica Tehelná, a Ulica Veterná 6 môže byť vyhotovená iba v rozsahu v akom bola ohlásená podľa overeného situačného výkresu, ktorý tvorí nerozlučiteľnú súčasť tohto oznámenia.

2. Prípadne zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho oznámenia stavebnému úradu.
3. Pri uskutočňovaní drobnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred uskutočňovaním drobnej stavby je potrebné požiadať príslušných správcov inžinierskych sietí o vytýčenie existujúcich podzemných zariadení (vodovod, kanalizácia, plynovod, teplovod, elektrické vedenie, vedenie verejného osvetlenia, miestne a diaľkové telekomunikačné vedenie, vedenie káblovej televízie) v trase prípojky, aby neprišlo k ich poškodeniu. Výkopy odporúčame prevádzkať ručne.

Stavebný úrad v zmysle § 75 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia orgánmi na to oprávnenými.

Za súlad priestorovej polohy s overeným situačným výkresom zodpovedá stavebník.


Toto oznámenie v zmysle § 57 ods. 5 stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstaráť sám.

Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní drobnej stavby príslušné slovenské technické normy.

Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musíte dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi **na území mesta Trnava v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462** (t.j. drobný stavebný odpad, ktorý pri stavebných prácach vznikne, sa nesmie odkladať do zberných nádob na komunálny odpad, ale je ho potrebné odvieŕ na skládku odpadov Trnava, Zavorská cesta 37, Trnava).

Stavebník je oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha: 7x overený situačný náčrt
(žiadateľ + k spisu)



Rudolf Baroš
starosta obce

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

