



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Elektronicky/softvér JOSEPHINE/

všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	ÚVO/36748-99290/2018/Dň	Ing. Drgoň/0918466551	7.12.2018

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 16268-WYP

„Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou - 2“

Vysvetlenie súťažných podkladov 3

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie a v súlade s § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet zákazky **„Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou - 2“**.

Otázka č. 1

V PD pre Prekládku VN sa uvádza, že kábel bude uložený v chráničke FXKVS 200 a že káble budú zakryté betónovými doskami. Vo výkaze výmer chýbajú tieto položky.

Odpoveď

Chráničky budú použité len pri križovaní, nie v celej trase (viď TS). Krycia doska je v opravenom výkaze výmer nahradená KPL PVC plátni. Opravený výkaz výmer je priložený.

Otázka č. 2

V PD je navrhnuté oplotenie ihriska skladajúce sa z plotových dielov kotvených k oceľovým stĺpikom 60x60mm cez systém tzv. INOX drôt - objímka. Uvedeným systémom je možné podľa vyjadrenia výrobcu spojiť len plotové diely so stĺpikmi profilu 60x40mm. Z tohto dôvodu žiadame o zmenu stĺpikov v PD a taktiež vo výkaze výmer.

Odpoveď

Úchyt INOX drôt - objímka z nerez. drôtu vrát. PVC manžety a inox. spoj. mat. existuje aj pre stĺpiky 60x60mm.

napr:



Univerz.príchytká U dr. čierna M6
60x60 inox+plast



Univerz.príchytká U dr. zelená
M6 60x40 inox+plast



Univerz.príchytká U dr. zelená
M6 60x60 inox+plast

Telefón
0918/466551

Fax
033/32 36 400

IČO
00313114

E-mail
frantisek.drgon@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer je uvedený rozmer jednokrídlovej bránky 1x1,8m, avšak z výkresov v PD je zjavné, že jednokrídlová bránka má výšku viac ako je uvedené vo výkaze výmer. Z tohto dôvodu žiadame o upresnenie, ktorý rozmer je smerodatný a prípadne uviesť nápravu buď v PD alebo vo výkaze výmer.

Odpoveď

Správny rozmer jednokrídlovej bránky je 1,1m x 2,4m. Opravený Výkaz výmer je priložený.

Pol. 83 vo výkaze výmer opravujeme na:

83 553510011500 Jednokrídlová, šxv 1,1mx2,4m ks 1,000

S pozdravom

Ing. František Dgoň, v.r.
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
na základe písmoného poverenia