



LEGENDA

- 1 - Plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 192 50i, výkon 6,3-47,9 kW prevedenie polotúrbo, odvod spalin systémovým dymovodcom nad strechu objektu
 - 2 - Zásobníkový ohrievač TUV, objem 500 l
 - 3 - Tlaková expanzná nádob s membránou, objem 50 l
- Vykurovacie telesá :
- oceľové panely typ KORAD P90
- Vykurovacie telesá napojiť rohovou armatúrou zo steny
- Rozvody ÚK - plastoliniové potrubie vedené v podlažie
- Všetky použité zariadenia a armatúry musia byť pre min teplotu 90 °C a tlak 0,6 MPa

±0,000 ≡ 210,90

STAVBA	ZHOTOVITEĽ				PARÉ Č.
Rekonštrukcia nočláhárne a nízkoprahového denného centra					
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín		Architekt Michal Vojtek		5.6.8.
STUPEŇ PD	DSP	OBEC	Trenčín	ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. MICHAL VOJTEK
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE	Trenčín	VYPRACOVÁVAL	Ing. Pavol Budaý
ČASŤ	Výkurovanie	PARC. ČÍSLO	14/91, 14/92	KRESLIL	Ing. Pavol Budaý
OBŠAH/MIERKA		Č. ZÁKAZKY	Z00 01-08-18	VERZIA	FINAL
		DÁTUM TLAČE	09-10-2018		
PÔDORYS 1.NP (1:50)					ÚK.02