



LEGENDA

- 1 – Plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logomax plus GB 192 50i, výkon 6,3–47,9 kW prevedenie polotúrbo, odvod spalin systémovým dymovodcom nad strechu objektu
 - 2 – Zásobníkový ohrievač TUV, objem 500 l
 - 3 – Tlaková expanzná nádobka s membránou, objem 50 l
- Vykurovacie telesá :
 - oceľové panely typ KORAD P90
- Vykurovacie telesá nájduť rohovou armatúrou zo steny
- Rozvody ÚK – plastliniové potrubie vedené v podlažie
- Všetky použité zariadenia a armatúry musia byť pre min. teplotu 90 °C a tlak 0,6 MPa

±0,000 ≡ 210,90

STAVBA	ZHOTOVITEĽ										PARÉ. Č.	
Rekonštrukcia nočľahárne a nízkoprahového denného centra												
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín										Architekt Michal Vojtek	5.6.0.
STUPEŇ PD	DSP	OBEC		Trenčín	ZODP. PROJEKTANT		Ing.arch. MICHAL VOJTEK				VÝKR. Č.	
STAV. OBJEKT	KAT. ÚZEMIE	Trenčín		VYPRACOVÁVAL		Ing. Pavol Buday						
ČASŤ	Vykurovanie	PARC. ČÍSLO		16/91, 16/92	KREŠLIL		Ing. Pavol Buday					
OBŠAH/MIERKA	Č. ZAKAZKY		Z00 01-08-18		VERZIA		FINAL					
		DÁTUM TIAČE		09-10-2018								
ÚK.03												