



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej siete
kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070710022560

8001031018

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

Meracia zostava:

Plynomer: **membránový plynomer s tepl. komp. BK-G10T, DN40**
Prepočítavač: **bez prepočítavača**
Tlak na meraní: **2 kPa, relatívny**

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu).

Existujúci plynomer nevyhovuje a bude demontovaný na základe požiadavky dodávateľa.

Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravenú v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s. SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhutej meracej zostavy.

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- OPZ realizovať bez obtoku plynomera, resp. nebola podaná a schválená požiadavka na jeho zriadenie
- Pred plynomer osadiť axiálny kompenzátor pnutia DN50
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľový uzáver
- V úseku medzi plynomerom a uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie meracej rady, zaústenú podľa potreby do odvzdušňovacieho potrubia
- Pred plynomer osadiť ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, s vhodným meracím rozsahom, Ø160 mm, presnosť 1,6%
- Pred plynomer osadiť sklenený stonkový teplomer
- Pred plynomer osadiť šikmo proti smeru prúdenia plynu návarok pre puzdro snímača teploty prepočítavača
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu)
- V prípade možnosti pripojenia kontaktu narušenia impulzného snímača plynomera (tzv. PCM obvod), riešiť pripojenie tohto binárneho kontaktu do prepočítavača
- Vypracovať PD elektro na montáž prepočítavača vrátane protokolu o určení prostredia, vyhodnotenia iskrovej bezpečnosti a ochrany pred statickou elektrinou a bleskom
Riešiť ochranu plynomera pred statickou el. a pred bleskom (pospojovanie a uzemnenie) vrátane protokolu o určení prostredia

V časti telemetria požadujeme:

- Žiadateľ v rámci svojho OPZ umožní inštaláciu RTU a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu. Umiestnenie RTU sa predpokladá v blízkosti prepočítavačov, umiestnenie antény v závislosti od kvality signálu. Bez telemetrického zariadenia

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov **pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania** môže zodpovedný projektant **ešte pred začatím prác** na projekte osobne kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s.:

Ivan Mázor, 045/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk

Vzhľadom na rozsah podkladov a lepšiu možnosť ich spracovania je vhodné priniesť si so sebou USB kľúč.

Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovanej dokumentácie – „časť meranie“ ju **požadujeme predložiť na schválenie** na SPP - distribúcia, a.s., **oddelenie prevádzky** v nasledovnom rozsahu:

1. Kompletný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ
2. Kompletný samostatný projekt inštalácie prepočítavača (PD elektro), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomerov, používaných v SPP - distribúcia, a.s., zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera, uzemnenie/pospojovanie) V rámci projektu OPZ riešenie ochrany plynomera pred statickou elektrinou a pred bleskom (pospojovanie, uzemnenie)
3. Spracovaný protokol o určení prostredia, vzťahujúci sa k miestu inštalácie meracej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. **žadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍČKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 BRATISLAVA



prnpajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej siete
 kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070710022560

8001031018

Miesto dodávky (POD)

predpisov. Príloha č.1, časť III – elektro, skupina A, písm. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

Evidenčné číslo

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov. V deň úspešnej montáže meracej zostavy SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prvú úradnú skúšku na elektronickom prepočítavači, ktorú vykoná zástupca/inšpektor oprávnenej právnickej osoby v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

Informácia o ponuke na realizáciu úprav OPZ: SPP - distribúcia, a.s., ponúka možnosť realizácie úprav OPZ, najmä pri technickej resp. obchodnej zmene, resp. aj novom OPZ. V prípade záujmu prípade prosím kontaktuje uvedeného technika prevádzky MTS, ktorý sprostredkuje cenovú kalkuláciu, kontakt:
 Ivan Mázor, 045/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk

Odborné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ ZRIADUJE ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: MONTÁŽ URČENÉHO MERADLA ZEMNÉHO PLYNU (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY:

1. Dodávku a montáž RTP, skrine a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i pripojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odborného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný zaslať projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie PDS na oddelenie prevádzky SPP-distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky, Havranské 1, 974 03 Banská Bystrica

Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie musí byť časť „Meranie plynu“:

- o Protokol o určení vonkajších vplyvov
- o Samostatný projekt inštalácie elektronického prepočítavača plynu (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomera, zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera, schéma uzemnenia/pospojovania,...)
- o Samostatný projekt inštalácia plynomera, vrátane uzatváracích amatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa, detailný výkres časti MaR,...)

Do dokladovej časti projektovej dokumentácie žiadame priložiť kópiu, príp. originál Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. Zároveň je žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.

<http://www.spp-distribucia.sk/sk/kontakty/sk/poskytovanie-stanovisk>

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky 508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f)-g) (príloha č.9).

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činnosti v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na **www.spp-distribucia.sk**.



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍČKA LINKA
 0550 269 260



SPP - distribúcia, a.s.
 MLYNSKÉ NIVY 41/b
 825 11 BRATISLAVA



prispajanie@distribuciaplynu.sk



plyne.info



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej siete
 kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070710022560

Miesto dodávky (POD)

8001031018

Evidenčné číslo

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po zrealizovaní všetkých prác na osadení MaRZ je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky

SPP-distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky, Havranské 1, 974 03 Banská Bystrica.

tieto doklady (vo fotokópii):

Právne doklady:

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti (kópia)
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr. rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,...)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia

1. Projektová dokumentácia osadenie DRZ, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Osvedčená konštrukčná dokumentácia – časť Meranie plynu - oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
3. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii – časť Meranie plynu, vydané oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
4. Správa o odbornej prehliadke a skúške DRZ
5. Zápis o tlakovej skúške DRZ
6. Správa o odbornej prehliadke a skúške uzemnenia OPZ, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom
7. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (iba v prípade, ak sa pre elektronický prepočítavač plynu s napäťovým zdrojom vyžaduje prívod elektrickej energie)
8. Protokol o určení vonkajších vplyvov
9. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)
10. Typový technologický postup (vrchný list)

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP-D (oddelenia prevádzky) k projektovej dokumentácii.

Po úspešnom odovzdaní všetkých požadovaných dokladov na oddelenie prevádzky

SPP-distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky, Havranské 1, 974 03 Banská Bystrica.

pracovník SPP-D vystaví žiadateľovi „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a/alebo meracej a regulačnej zostavy“, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k Žiadosti o montáž meradla.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopynení do MaRZ žiadateľ vyplní ONLINE FORMULÁR na stránke www.spp-distribucia.sk, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie osadenia regulačnej zostavy a meradla zemného plynu (pripojovacieho plynovodu) (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť Zápisom o odovzdaní stavby)



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
 0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
 MALYNSKÉ NIVY 44/b
 825 11 BRATISLAVA



pnajamie@distribuciaplynu.sk



oplyn@info



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej siete
 kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070710022560

8001031018

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nameraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Použité skratky: DRZ – Domová regulačná zostava, DS – Distribučná sieť, HUP – Hlavný uzáver plynu, MZ – Meracie zariadenie, OM – Odborné miesto, NTL – Nízkotlaký, OPZ – Odborné plynové zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP – Pripojovací plynovod, PZ – Plynárenské zariadenie, RTP – Regulačný tlak plynu, STL – Stredotlaký, TPP – Technické podmienky.

Dátum:

29.10.2018

Spracovateľ:

Peter Masaryk

Technik pre pripájanie do distrib.siete



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZAKAZNICA LINKA
 0250 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
 PLYNSKÉ NIVY 44/b
 825 11 BRATISLAVA



prepajanie@distribuciaplynu.sk



sppinfo.info