

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 12.1.2022

Otázky zo 07.01.2022 10:05:31

Otázka č.1:

V reze A-A' je v skladbe stropu uvedená položka TI kamenná vlna 2x30 mm – nikde nie je špecifikované o aký typ kamennej vlny má ísť a nie sú špecifikované ani jej vlastnosti

Otázka č.2:

Vo výkresoch sú uvedené aj iné zariadenia telocvične ako sú lavičky, koše na basketbal a pod., má uchádzač oceniť aj tieto položky, lebo nikde nie sú špecifikované vo výkaze výmer

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer v časti „ústredné kúrenie“ je uvedená položka: „Orientačná cena za kompletne prevedenie vrtov vrátane organizačných nákladov, dopravy apod. 6 x 130-140 m“ merná jednotka je 1 kpl. – žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie o aké práce má ísť a vyčíslenie množstva aby bolo možné jednoznačne oceniť túto položku rovnako pre všetkých uchádzačov

Otázka č.4:

Vo výkaze výmer v časti „ústredné kúrenie“ je uvedená položka: „Orientačná cena materiálu pre napojenie vrtov do technickej miestnosti“ merná jednotka je 1 kpl. – žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie o aké práce má ísť a vyčíslenie množstva aby bolo možné jednoznačne oceniť túto položku rovnako pre všetkých uchádzačov

Otázka č.5:

Vo výkaze výmer v časti „ústredné kúrenie“ je uvedená položka: „Orientačná cena za práci na dopojení vrtov – zemné práce, elektro zvarovanie, tlakové skúšky, plnenie, ukládanie jímok apod.“ merná jednotka je 1 kpl. – žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie o aké práce má ísť a vyčíslenie množstva aby bolo možné jednoznačne oceniť túto položku rovnako pre všetkých uchádzačov

Odpovede:

1. Presné špecifikácie jednotlivých skladieb sú uvádzané v technickej správe častí architektúra. Konkrétne skladba strechy je uvedená na str. 16.
2. Mobilné vybavenie ako sú volejbalové tyče a siete, šplhacie tyče a laná, koše (aj lavičky) nie sú súčasťou výkazu výmer ani dodávky stavby.
- 3., 4., 5. Verejný obstarávateľ predkladá upravený výkaz výmer, ktorý upravuje položky v časti „ostatné“, kde boli pôvodne odhadované hĺbky vrtov. V priloženom výkaze špecifikujeme primárny okruh a uvádzame poznámku, že ČERPACÍ A VSAKOVACÍ VRT pre TČ voda/voda ich poloha na pozemku, počet, hĺbka budú navrhnuté a zrealizované na základe Hydrogeologického prieskumu a povolenia odbornou spoločnosťou vykonávajúcou vrtné práce. Položka samotných vrtov nie je súčasťou CP. Žiadame uchádzačov, aby ocenili upravený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia.

Príloha: upravený výkaz výmer ÚK