

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 12.1.2022_2

Otázka z 20.12.2021 09:00:17

Vo výkaze výmer v časti vykurovanie sú nasledovné položky "Orientačná cena za kompletné prevedenie vrtov vrátane organizačných nákladov, dopravy apod. 6 x 130-140 m, Orientačná cena materiálu pre napojenie vrtov do technickej miestnosti, Orientačná cena za práci na dopojení vrtov – zemné práce, elektro zvarovanie, tlakové skúšky, plnenie, ukládanie jímok apod.". Táto cena má byť obsahom ponuky aj keď sa píše že má byť orientačná? Ak áno, má byť záväzná alebo sa bude môcť aktualizovať?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ riešil otázky týkajúce sa uvedených položiek vo vysvetlení 12.1.2022 a predložil na ocenenie upravený výkaz výmer ÚK.

Otázka z 22.12.2021 12:49:40

1. Prosíme o špecifikáciu slaboprúdových rozvodov a slaboprúdového Racku (položka č. 34), keďže v dodanom výkaze-výmere je Rack špecifikovaný ako 1 ks bez presnejšieho zadania počtu jednotlivých prvkov. 34 ks 1 Rack + výzbroj, oživenia a zapojenie Na základe takejto špecifikácie nie je možné určiť cenu každého účastníka za rovnakých podmienok.

2. V PD časti elektroinštalácia E6 je výkres s názvom E1.5_EZS, Rozhlas. Vo výkaze-výmer sa nenachádzajú položky súvisiace s EZS, Rozhlasom preto sa pýtame, či túto časť nemáme naceňovať alebo chýbajú položky vo výkaze výmer?

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe došpecifikovanie výzbroje Racku pre ocenenie pol. č. 34 výkazu výmer SO01 Telocvična elektro zadanie.

2. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer elektro. EZS a rozhlas sa bude riešiť samostatne po preverení existujúcich kapacít na napojenie v základnej škole.

Príloha: špecifikácia pol. č. 34 výkazu výmer elektro