

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 13.01.2022

Otázky z 13.01.2022 09:13:07

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer v časti „Telocvična“ je uvedené, montáž plastových interiérových parapetov a materiál ku nim je parapet drevený – aký interiérový parapet má teda uchádzač oceniť (vo výpise okien sú uvedené interiérové parapety drevené) a ak majú byť interiérové parapety drevené poprosila by som uviesť aj povrchovú úpravu, alebo farbu a upraviť položku vo výkaze výmer na montáž interiérových drevených parapetov.

Otázka č.2:

Vo výkaze výmer a v PD je uvedené ako izolácia proti tlakovej vode PVC fólia hr. 2,0 mm – poprosila by som o špecifikáciu fólie napr. Na strechu FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent), alebo na spodnú stavbu FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent).

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer v časti „SO 01 telocvična“ – je uvedené „ Montáž hydrant. Skrine nástennej bez výzbr. pre suché hydr.“ Počet kusov 4, ale nie je tu materiál k tejto položke. V časti zdravotníka je „Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25“ a aj materiál, ale počet kusov je len 1. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť koľko hydrantov teda máme namontovať a dodať.

Odpovede:

1. Správne by má byť uvedené montáž drevených parapetov. Materiál parapetov je ďalej definovaný v položke 58 a 59 resp. 54. Povrchová úprava: bezfarebná transparentná.
2. Základné vlastnosti a skladby konštrukcií sú uvedené v technickej správe SO 01 Telocvična. V ponuke môže uchádzač uvažovať na izoláciu striech s hydroizolačnou strešnou PVC-P fóliou FATRAFOL 810 (alebo ekvivalent), a na izoláciu spodnej stavby s hydroizolačnou PVC fóliou na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent). Výber typu fólie určenej na konkrétny typ konštrukcie, je na uchádzačovi.
3. „Montáž hydrant. skrine nástennej bez výzbr. pre suché hydr“ je položka určená k montáži hasiacich prístrojov v počte 4ks, nakoľko v rozpočtovacom programe sa položka na montáž hasiacich prístrojov nenachádza, zároveň nadväzuje na túto položku (158) aj položka 159 – hasiaci prístroj práškový 6kg v počte 4ks. V časti zdravotníka je správne uvádzaný 1ks hydrantu.