

PLAVECKÝ BAZÉN

ZÁKLADNÉ PARAMETRE:

F = 316 m²
h = 1,2-1,8 m
V = 465 m³
t = 28 °C

ÚPRAVŇA VODY

Q = 132 m³/h
T = 3,55 h

LEGENDA A VÝKAZ STROJOV,
ZARIADENÍ A ICH NAPOJENÍ

- 1

ČERPADLO S PREDFILTROM, Q=44m3/h, H=14m, P2=3kW

3 KS
- 2

PIESKOVÝ FILTER Q=44m3/h

3 KS
- 3

ŠEŠŤCESTNÝ VENTIL DN 3"

3 KS
- 4

CHEMICKÉ HOSPODÁRSTVO, Pi=0,5kW
AUTOMATICKÁ CHLÓROVÁ DEZINFEKCIA A ÚPRAVA pH - BAYROL ANALIT III
AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE KOAGULANTU - BAYROL FLOCKMATIC

1 KS
1 KS
3 KS
- 5

ČERPADLO NA ODBER VZORIEK - EL.REG.OBEHOVÉ ČERPADLO, Q=1m³/h, P2=0,045kW, 230V

2 KS
- 6

UV ZARIADENIE TRIOGEN CF/CF-LT 145 + SITKO, Pi = 2,5kW

1 KS
- 7

RIADIACA JEDNOTKA UV ZARIADENIA, Pi=3,0kW, NAPOJENIE E1-MaR

1 KS
- 8

HLADINOVÁ REGULÁCIA

1 KS
- 9

PRÍVOD PITNEJ VODY Q=7,0 l/s, DN 50 - NAPOJENIE ZTI (-2,050)

1 KS
- 10

REGISTRAČNÝ VODOMER 2"

1 KS
- 11

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 2"

1 KS
- 12

ODKANALIZOVANIE TLAKOVÉ - PRANIE FILTROV Q=12,2 l/s, DN 80 - NAPOJENIE EXIST. ZTI

1 KS
- 13

VYPÚŠŤANIE BAZÉNA GRAVITAČNÉ Q=11 l/s, DN 100 - NAPOJENIE NA EXIST. ZTI

1 KS
- 14

BEZPEČ. PRELIV VÝROV. NÁDRŽE Q=15 l/s, DN 150 - GRAVITAČNÉ NAPOJENIE NA EXIST. ZTI

1 KS
- 15

VYPÚŠŤANIE VYROVNÁVACEJ NÁDRŽE Q=5 l/s, DN 50- GRAVITAČNÉ NAPOJENIE NA EXIST. ZTI

1 KS
- 16

NAPOJENIE NA EXISTUJÚCE RÚRY 2xDN 100 VÝMENNÍKA 579kW VO VÝMENNÍKOVEJ STANICI

1 KS
- 17

ROZVÁDZAČ Pi=9,2 kW - NAPOJENIE E1

1 KS

POZNÁMKA:

ZOBRAZENÁ ČASŤ JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE.
PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY PODKLADY DEFINUJÚ DIELO ALEBO JEHO ČASŤ.
Z TOHO TITULU JE UVEDENÝ PODKLAD DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍŤ, ROZMNOŽOVAŤ
A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Členenie realizačného projektu :

- I. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu krytej plavárne
- II. Riešenie havarijného stavu plaveckého bazénu a časti podláh na 1.N.P. krytej plavárne
- III. Modernizácia časti priestorov na 1.N.P. krytej plavárne

E.10. Bazénová technológia + búracie práce pre bod II.

Realizačný projekt

±0,000 = 286,52m.n.m. podľa digitálneho geodetického zamerania

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. ul.Hutníkov 315/20 ŽIAR NAD HRONOM			
AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ autorizovaný architekt 0673 AA	Ing.Andrej Žurkin	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	
	PROJEKTANT	Ing.ANDEJ ŽURKIN	
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, Ul.Š.Moyses 46, Žiar nad Hronom	ZAKÁZKA Č.	2017/07
AKCIA	Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom	POČET A4	5 A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom, Ul.Š.Moyses 46, Žiar nad Hronom	OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	E.10 - Bazénová technológia + búracie práce	DÁTUM	11/2017
STUPEŇ PD	Realizačný projekt	ARCHÍVNE Č.	
OBSAH VÝKRESU	TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA	MIERKA	VÝKRES 1
PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD			