Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV m n. m.

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Karel Kupec	autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu D.17.	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant	Petr Knežík	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické		
Název akce: Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skrýšov			Datum 15/12/2016	Archivní číslo
			Stupeň projektu SP	1484/A
			Měřítko 1:500/100	
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov			
Uloženo	V:\1484			
Obsah výkresu: Podélný profil-splašková kanalizace stoka E				

Ing. Karel KUPEC - STUDIO A
architektonická a projektová kancelář
Strachovská 333
39301 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 563
+420 724 189 100
e-mail: info@studio-a.cz
web: www.studio-a.cz
STUDIO A ARCHITEKTI