Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	SKRÝŠOV		
PARCELNÍ ČÍSLA	706/1		728/1
DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE		
VZDÁLENOSTI ŠACHET	22.78	26.97	
OZNAČENÍ ŠACHET	Š17/154.0°	Š21/179.8°	Š22

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100



SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU	1.85		1.89	1.91		1.95		1.98		2.04	2.05			1.95	1.93	1.92		1.86	1.84				
KÓTA VÝKOPU	526.96		527.14	527.21		527.40		527.52		527.79	527.82			528.92	529.16	529.24		529.99	530.18				
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.75		1.79	1.81		1.85		1.88		1.94	1.95			1.85	1.83	1.82		1.76	1.74				
KÓTA DNA POTRUBÍ	527.06		527.24	527.31		527.50		527.62		527.89	527.92			529.02	529.26	529.34		530.09	530.28				
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	528.81		529.03	529.11		529.35		529.51		529.83	529.87			530.87	531.09	531.16		531.85	532.02				
SROVNÁVACÍ ROVINA	513																						
STANIČENÍ [km/m]			4.82	6.55		11.71		14.97		21.90	22.78			35.30	38.06	38.99		47.63	49.75				
	0.0																						

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–	PP–49.75
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	37.7–22.78	87.5–26.97
ULOŽENÍ	Písek	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	159.7–3.25	245.0–4.99
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	54.6–2.97	54.6–4.06

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV m n. m.

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Karel Kupec	autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu D.25.	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant	Petr Knežik	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické		
Název akce: Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skrýšov			Datum 15/12/2016 Stupeň projektu PDSP+PDPS Měřítko 1:500/100	Archivní číslo 1484/A
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov			
Uloženo	V:\1484			
Obsah výkresu: Podélný profil-dešťová kanalizace stoka DB2				

Ing. Karel KUPEC - STUDIO A
architektonická a projekční kancelář
Strachovská 333
39301 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 563
+420 724 189 100
e-mail: info@studio-a.cz
web: www.studio-a.cz
STUDIO A ARCHITEKTI