Výkres vytvořil program pp_kan (c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	SKRÝŠOV			
PARCELNÍ ČÍSLA	706/1		st. 80	706/1
DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE		OSTATNÍ PLOCHA	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	25.12	15.07		
OZNAČENÍ ŠACHET	Š5	Š22/112.5°		Š23

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100



SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]	0.0	
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–	PP–40.19
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	31.0–25.12	43.1–15.07
ULOŽENÍ	Písek	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	144.5–2.94	171.0–3.48
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	1.1–0.92	1.1–1.03

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV m n. m.

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Karel Kupec	autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.3.	
Projektant	Petr Knežik	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické		

Název akce: Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skrýšov		Datum	15/12/2016
		Stupeň projektu	PDSP+PDPS
		Měřítko	1:500/100
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	Archivní číslo	1484/A
Uloženo	V:\1484		
Obsah výkresu: Podélný profil-splašková kanalizace stoka B			

Ing. Karel KUPEC - STUDIO A
architektonická a projekční kancelář
Strachovská 333
39301 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 563
+420 724 189 100
e-mail: info@studio-a.cz
web: www.studio-a.cz
STUDIO A ARCHITEKTI