

OT/ 7092 /2020/JM

Warszawa, 11.03.2020r.

Autorska Pracownia Architektury  
CAD Sp. z o.o.  
ul. Zamieniecka 46  
04-158 Warszawa

Dot.: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 17 lutego 2020 r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21:2018-7 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigów zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigów,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigów składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o ich zarejestrowanie.

Urząd Dozoru Technicznego  
Dyrektor  
Oddziału terenowego w Warszawie

mgr inż. Norbert Wroński

K/o:

- OOU OUDT Warszawa, ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa;
- OUDT Warszawa, ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa;