



Elektronicky

**Všetkým známým uchádzačom/
záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ID 2811/2021

Vybavuje/linka
Fulnečková B.,
+421 949 014 600

Banská Bystrica
07.04.2022

Vec: Odpoveď č. 5 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica.

Predmet zákazky: Nadstavba budovy SOŠ HSaO, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica s názvom projektu: „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“

Druh postupu: podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 ZVO

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2022 dňa 15.03.2022 pod zn. oznámenia 16505 – WYP

Dňa 05.04.2022 bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na jej základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 5 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

„Dobrý deň,

Poprosím podľa čoho sa mám oceniť svetlovod, nakoľko v PD vo výpise prvkov je Ø14mm a vo VV je svetlovod Ø775mm ďakujem“

Odpoveď č. 5 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Na základe uvedených skutočností (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov/záujemcov, že vyššie spomenutý svetlovod je teoreticky vykázaný ako jeden a ten istý výrobok, iba pod iným označením. Pre lepšiu identifikáciu platí položka v rozpočte. Komerčné názvy výrobkov projektant uvádza v PD len ako príklad, aby bolo možné stanoviť požadované technické vlastnosti výrobku. Pre úplnosť verejný obstarávateľ uvádza, že vo výpise prvkov je uvedený svetlovod Ø 14", čo nie je 14 mm ale 350 mm. Závazný pre ocenenie je výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ si na záver dovoľuje uviesť, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, t. j.: **do 12.04.2022 do 10:00 hod.**

S úctou,

Beáta Fulnečková
procesný garant verejného obstarávateľa
Banskobystrický samosprávny kraj