



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ
ZAPUSTENÝ
ROZMERY :
KRYTIE : IP40/IP20
PRÍVOD : Z doľa
VÝVODY : Z hora
POČET : 1 ks

ROZVODNÁ SIĚ : TN-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTÍMI
DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.
STN 33 2000-5-51

ARCHITEKT	Ing.arch. Tomáš Sobota	<div></div>		
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Igor Príbelský			
VYPRACOVAL	Ing. Igor Príbelský			
STAVEBNÍK	SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica	Komenského 479/11, Ban. Bystrica		
MIESTO STAVBY	parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica	DÁTUM	10/2021	
STAVBA NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA		STUPEŇ PD	PROJEKT pre SP a RS	
		PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2017-05-18	
OBJEKT	SO 01 – NADSTAVBA	MIERKA		FORMÁT 3xA4
VÝKRES	ROZVODNICA R-4	ČÍSLO VÝKRESU	E6	ČÍSLO PARÉ