



Napätova sustava 3+PE+N,400/230V, 50 Hz str., TNS  
Ochrana pred NDN pocas prevadzky  
Zakladna izolovanim, zabranou a krytmi  
Doplňková prúdovým chráničom  
Ochrana pred NDN pri poruche  
Samocinnym odpojením napajania

ARCHITEKT

Ing.arch. Tomáš Sobota

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Igor Príbelský

VYPRACOVAL

Ing. Igor Príbelský

STAVEBNÍK

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica

MIESTO STAVBY

parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica

STAVBA

NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA

OBJEKT

SO 01 - NADSTAVBA

VÝKRES

ZRIADENIE CHRÁNENEJ ÚNIKOVEJ CESTY V 3.NP – návrh

DÁTUM

10/2021

STUPEŇ PD

PROJEKT pre SP a RS

PROFESIA

ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO ZÁKAZKY

2017-05-18

MIERKA

1 : 100

FORMÁT

3xA4

ČÍSLO

E3

VÝKRESU

ČÍSLO PARÉ

Komenského 479/11, Ban. Bystrica

s.r.o.

sobota