

Ing. Pavel Škrinár, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky							
Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica; tel.: 0904 804 222; e-mail: pavel.skrinar@gmail.com							
<b>Zoznam strojov a zariadení</b>							
Stavba: Nadstavba SOŠ HSaO Banská Bystrica							
Objekt: SO 01 - Nadstavba							
Časť: Vzduchotechnika						dátum: 10.2021	
Pozícia	Skrátený popis	M.J.	Mn.	Jednotková ( € )		Spolu ( € )	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení</b>						
1.01	Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou EDM 200 CRZ V=150 m <sup>3</sup> /h; dps=10 Pa; P=25 W; U=230 V	ks	2				
1.02	Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou EDM 100 CRZ V=50 m <sup>3</sup> /h; dps=18 Pa; P=13 W; U=230 V	ks	2				
1.03	NEOBSADENÁ						
1.04	Výfuková hlavica VHO 125	ks	2				
1.05	Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná ALUFLEX MI 127	bm	1				
1.06	Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná ALUFLEX MI 102	bm	1				
1.07	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru:	kpl	1				
	φ 100/0% TV	bm	1				
	φ 125/20% TV	bm	4				
	<b>Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov</b>						
2.01	Krycia mriežka vonkajšia, hliníková IGC LI 250	ks	1				
2.02	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru:	kpl	1				
	φ 160/20% TV	bm	6				
	φ 250/20%TV	bm	7				
	<b>Montážny materiál</b>						
1.	Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný	kg	10				
2.	Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný	kg	50				
	<b>Tepelná izolácia</b>						
1.	Izolačný návlak Termosleev 102 T	bm	1				
2.	Izolačný návlak Termosleev 127 T	bm	3				
3.	Izolačný návlak Termosleev 280 T	bm	6				