



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 30.1.2022

VEC

2. Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na otázky uvedené v doručenej žiadosti o vysvetlenie k zákazke s názvom „Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.“, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 1/2022 zo dňa 03.01.2022 pod zn. 67 - WYP.

Otázka č. 1:

Žiadame o vysvetlenie PD:

- vo vzorovom priečnom reze, kde je uvedené lôžko z drobnej drvy LMŠD 8/16 hrúbky 30 mm. Podľa TKP hrúbka vrstvy má byť min. 2,5 násobok maximálneho zrna.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zloženie konštrukcie je prevzaté z projektu DÚR, ktorá je pre DSP záväzná. Verejný obstarávateľ preto trvá na danej požiadavke.

Otázka č. 2:

V PD sa uvádza asfaltový betón AC 11 O;I a AC 22 P;I. Tieto zmesi sú uvádzané v I. triede. Táto trieda je uvádzaná pre vysoké zaťaženie. Trvá VO na danej triede zaťaženia?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, verejný obstarávateľ trvá na uvedenej triede zaťaženia, pretože asfaltový betón je s ohľadom na požiadavku SVP Povodie Váhu navrhnutý aj na prevádzku ťažších vozidiel (nejde o komunikáciu výhradne používanú cyklistami). SVP Povodie Váhu ráta s používaním cyklochodníka pri údržbe svahov, kosbe, prípadnej oprave koryta rieky. Preto bola dohodnutá s SVP Povodím Váhu konštrukcia, ktorá je uvádzaná v projekte.

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ na základe poskytnutých odpovedí nevykonáva žiadne zmeny v PD, lehota na predkladanie ponúk nebude predĺžená.

S úctou

v. r.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

osoba poverená realizáciou verejného obstarávania