


OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM STN 33 2000 4.41, STN IEC 61440
V NORMÁLNEJ PREVADZKE ZIVE CASTI - IZOLACIJA CL 412.1, KRYTOM CL 412.2, DOPL. OCHRANOU
PRUDOVYMI CHRANICAMI IDK30A CL 412.5
PRI PORUČKE NEZIVE CASTI - SAMODIČNÝM DOPLNENÍM OD NÁPAJANIA CL 413.1.1
HLAVNÝM A DOPLŇKOVÝM POSPAJANÍM CL 413.1.2
STUPEN DODÁVKY ELENERGIE - 3.
STUPEN ELETRIFIKÁCIE - "A"
ZARIADENIE V ZMYSLE VÝHLASKY č. 508/2010z.b. - ZARIADENIE SKUPINY "B"
STN EN 1050/83 3008 POSUDENIE RIZIK - vld. SAMOSTATNA PRILoha P

ELEKTRICKA INSTALACIA VYHOTOVENA POD OMIETKOU

RP



ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	OBEC LENARTOV		
MIESTO	LENARTOV		
STAVBA: Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Lenartov		STUP. PD	PPSP
		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	04-2021
OBSAH: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP		ČÍSLO VÝKR. E5	MIERKA: