

## **Protokol**

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou.

### **Zloženie komisie :**

|            |            |        |            |
|------------|------------|--------|------------|
| Predseda : | ING.       | IVAN   | BELÁK      |
| Členovia:  | ING. ARCH. | MARTIN | DULÍK      |
|            | ING.       | MAREK  | ŠUMICHRAST |

STAVBA : **REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE  
VEREJNÉ OSVETLENIE**

INVESTOR STAVBY : **MESTO NITRA  
ŠTEFÁNIKOVA 60, 950 06 NITRA**

### **Popis stavby:**

V hore uvedenom objekte rieši projekt realizáciu elektroinštalácie pre stavebné povolenie.

### **Podklady použité na vypracovanie protokolu:**

Pre vypracovanie protokolu boli použité nasledovné podklady:

- STN 33 2000-5-51
- údaje z obhliadky stavby
- projekt stavebnej časti

### **Rozhodnutie komisie:**

Komisia posúdila jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-5-51 a rozhodla na základe týchto podkladov:

1/ V zmysle STN 33 2000-5-51, podľa NZA.1.6, príloha N3, tabuľka N3.2 vonkajší priestor VI :  
verejné osvetlenie

### **Odôvodnenie rozhodnutia komisie:**

1/ Vonkajší priestor je tam, kde na el. zariadenia pôsobia všetky klim. vplyvy mierneho pásma.

Prílohy: - č. 1 - Tabuľka vonkajších vplyvov

Príloha č. 1 - Tabuľka vonkajších vplyvov

|                         |                          |                                                                 |  |                    |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|
| Kódy vonkajších vplyvov |                          |                                                                 |  | Verejné osvetlenie |  |  |  |  |
|                         | A - Podmienky prostredia |                                                                 |  |                    |  |  |  |  |
|                         |                          | AA Teplota okolia                                               |  | AA8                |  |  |  |  |
|                         |                          | AB Atmosférické podmienky                                       |  | AB8                |  |  |  |  |
|                         |                          | AC Nadmorská výška                                              |  | AC1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AD Výskyt vody                                                  |  | AD4                |  |  |  |  |
|                         |                          | AE Výskyt cudzích pevných telies                                |  | AE3                |  |  |  |  |
|                         |                          | AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok                |  | AF1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AG Mechanické namáhania - nárazy                                |  | AG1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AH Vibrácie                                                     |  | AH1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AK Výskyt rastlín alebo plesní                                  |  | AK1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AL Výskyt živočíchov                                            |  | AL1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie |  | AM1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AN Slnéčné žiarenie                                             |  | AN3                |  |  |  |  |
|                         |                          | AP Seizmické účinky                                             |  | AP1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AQ Búrková činnosť                                              |  | AQ1                |  |  |  |  |
|                         |                          | AR Pohyb vzduchu                                                |  | -                  |  |  |  |  |
|                         |                          | AS Vietor                                                       |  | AS2                |  |  |  |  |
|                         | B - Využitie             | BA Schopnosť osôb                                               |  | BA1                |  |  |  |  |
|                         |                          | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme                                |  | BC1                |  |  |  |  |
|                         |                          | BD Podmienky evakuácie ( úniku ) v prípade nebezpečenstva       |  | BD1                |  |  |  |  |
|                         |                          | BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok                 |  | BE1                |  |  |  |  |
|                         | C - Konštrukcie budov    | CA Stavebné materiály                                           |  | CA1                |  |  |  |  |
|                         |                          | CB Konštrukcia budovy                                           |  | CB1                |  |  |  |  |

Zapísané dňa 10 / 2020

Ing. Ivan Belák  
predseda komisie