



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 15.02.2022

VEC

Vysvetlenie a doplnenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre**“, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk pod označením 60285 - WYP zverejnenou vo Vestníku ÚVO č. 298/2021 zo dňa 31.12.2021.

Verejný obstarávateľ týmto zverejňuje odpovede na otázky, ktoré boli doručené záujemcom v priebehu lehoty na predkladanie ponúk.

Otázka č. 3 :

Vo výkaze výmer Chodník A9 je nesúlad množstva v položkách č. 23, 26, 28 a 29 s projektovou dokumentáciou výkres Príloha č. 1 PD - 07 A9 CHODNIK.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre objekt A9 platia poznámky ako pre objekt G, H.

Otázka č. 4 :

Vo výkaze výmer Objekt C k položke č. 36 chýba dodávka a výroba.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objekt C - podľa PD sa demontuje oceľ pol.B2 a znovu použije pol. ZV4.

Otázka č. 5 :

Vo výkaze výmer Objekt D k položke č. 25, 26 chýba výroba.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objekt D - výroba pre pol. 25,26 v rozpočte chýba.

Položka je doplnená vo výkaze „011 - Objekt D - Mostík“ ako položka 28.

Otázka č. 6 :

Vo výkaze výmer Objekt F je nesúlad množstva v položkách č. 24 a 27 s projektovou dokumentáciou výkres Príloha c. 1 PD - 01 F Plošina pred jaskyňou.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objekt F - v položke č. 24 a 27 je správny súčet hmotnosti. Celková hmotnosť ocele 1 251,0 kg je v tejto položke znížená o hmotnosť stupňov, ktorých montáž je ocenená v položke 22.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Otázka č.7 :

Vo výkaze výmer Objekt G je nesúlاد množstva v položke č. 28 by malo byť množstvo súčet položiek 31 a 32.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objekt G -v položke č. 28 je správny súčet hmotnosti. Celková hmotnosť ocele 1 333,0 kg je v tejto položke znížená o hmotnosť stupňov, ktorých montáž je ocenená v položke 25.

Otázka č. 8 :

Vo výkaze výmer Objekt H je nesúlاد množstva v položkách č. 20 a 23 s projektovou dokumentáciou výkres Príloha c. 1 PD - 06 H Plošina pod hradbami.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Objekt H -v pol. č. 20 je odpočítané zábradlie, ktoré je ocenené v pol. č. 18,19,22