



NAPATOVA SUSTAVA:

ST EN-5012, 100V / 11A-C-3
OCHRANA PRED ZÁSADOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PODĽA STN 33 2000-4-41

Príloha A, čl. A.1: ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
Príloha A, čl. A2: ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

čl. 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
čl. 411.3.1 OCHRANNÝM UZEMNENÍM A POSPÁJANÍM

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
čl. 415.2 DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM

2=24VDC/IT

ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRED PRIAMYM DOTYKOM)
A OCHRANA PRI PORUČE (PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
Č. 411.1 OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM PELV

LEGENDA:

MIEST.OVL. SKRINKA, KRYTIE IP65

— KÁBLOVÁ TRASA NIN-400V/230

1. KÁBLE Z JESTV. ROZVÁDZAČOV BUDÚ ULOŽENÉ V JESTV. TRASÁCH PRI NOVÝCH ZARIADENIACH NA DOPLENENÝCH ROŠTOCH.
2. NEŽIVÉ KOVOVÉ ČASŤI MOTOROV, MERAČÍCH PRÍSTROJOV A KÁBLCOV

3. ZNÁČENIE ZARIADENÍ V SYSTÉME KKS BUDE URČENÉ V ĎALŠOM SUPNÍ PD

[illegible]