



POZNÁMKA :
ZOSTAVA VS JE PREVZATÁ Z TECHNICKÉHO PODKLADU
POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA VÝMENNÍKOVEJ STANICE
V KONTAJNEROVOM VÝHOTOVENÍ

VÝMENNÍK TEPLA PÁRA/VODA 8500 kW
S CHLADIČOM KONDENZATU 1500 kW

ÚPRAVA PRE LODNÝ KONTAJNER 40´DC,
Dĺžka 12 m, Výška 2591 mm, KONTAJNERY NAD SEBOU

VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v : 12015 x 235(2330) x 2385 mm
DVERE š x v : 234 x 2260 mm

Revízia:		Orient. pole:		Názov zmeny:		Vykonal:		Schválil:		Dátum:	
EGP [®]		ENERGOPROJEKT EDS, s. r.o.		Bratislava, Slovenská republika		Názov zákazky:		KVET ZEVO OLO		Autorizácia:	
Miesto stavby:		Areál ZEVO OLO, a.s. Vlčie Hrdlo 3102/72, 821 07 Bratislava		Investor:		OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22 821 04 Bratislava		Výpracoval / Kreslil:		Zodpovedný projektant:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:		Hl. inžinier projektu:		Hl. inžinier projektu:	
Stupeň dokumentácie:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		Zákazkové číslo:		21/25/1/1/0/12		Zobrazenie:		Formát:	
Názov SO, PS:		SO 01.2 - VÝMENNÍKOVÁ STANICA		List číslo:		1/1		Počet A4:		8	
Názov výkresu:		DISPOZÍCIA VS - KONTAJNER		Mierka:		---		Poradové číslo:		109	
Súbor:		21.25-E-01.2_Dispozicia VS		Archívne č.:		21.25-E-01.2-109		Dátum:		11/2021	
Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva Energoprojekt EDS, spol. s r.o.		Bez jeho súhlasu nesmie byť kopírovaná, rozmnožená ani postúpená tretej osobe.									