

Detail A

zásuvka 2P+PE, IP 44, inštalovaná na povrch na katedre

Lišta LE032800 DLP podlahová 92x20mm

na existujúcej podlahe

zlab DLP 105x65

pod stropom

Z07 katedra

Z07 projektor

Z07 tabula

tabula

Presné kóty vývodov určiť podľa dodaných:

- lavíc
- katedry
- projektor
- elektronickej tabule

zásuvka 2P+PE, IP 44, inštalovaná vna povrch na katedre

3x zásuvka 2P+PE, IP 20, inštalovaná v plastovom káblovom žlabe

DA-275-A Zvodič prepätia DA-275-A 230VAC/2kA 16A doplnený do silnoprúdovej zásuvky umiestnenej v žlabe vždy prvá v zapojení na prívoде z rozvádzača

----- káblový zlab DLP 150x65

— káblový zlab DLP 105x65

plastová rozvodnica na povrch uzamykatelné dverka, 36modulov

Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)


415.2 doplnkové ochranné pospájanie

Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1 Základná izolácia živých častí


A.2 Zábrany alebo kryty

2.NP	2.07
2.03	2.04



Č./No.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAŽIE	PLOCHA m2	VONKAJSIE VPLYVY
2.07	UČEBŇA ODBORNÁ 24+1	2.NP	41,8	POZRI PRÍLOHU TS

±0,000 = xxx,xx m.n.m.

00	11/2020	Prvé vydanie	Jamnický	Jamnický	P.Uhrovič			
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP			
PROJEKT / PROJECT:								
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania								
ZÁKAZNÍK / CLIENT:								
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica								
 DESIGN ENGINEERING a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu		Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Ján Jamnický				
		Kontroloval / Resposible Designer :		Ing. Ján Jamnický				
		Submanažér projektu / Project Manager :		Ing. Peter Uhrovič				
Miesto / Place: k.ú. Lučenec, C-KN 5898/59		Format: 2x A4	Zákazka / Order: 2044	Dokument č. / Document No.: 2044-DSP-E4-SO-0005-ELI-V-004-00				
Stupeň projektu: Document Type:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Mierka / Scale: 1:50	Revízia / Revision: 00			
Objekt-Súbor: Object-Complex: E4) SO 05 Budova dielní - Pavilón B								
Profesia: Profession: Elektroinštalácie								
Názov / Title: PÔDORYS 2.NP Pavilón B Učebna 2.07 vývody								
Zákazka Order	Stupeň Level	Časť Part	SO/PC/PS/PJ BO/OW/OF/OU	Číslo SO/PC/PS/PJ No. BO/OW/OF/OU	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.	Revízia Revision
2044	DSP	E4	SO	0005	ELI	V	004	00