



Prachotesné svetidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 65
výmena svetidla, kabeláž a ovládanie zostávajú povodné
napríklad: <https://www.goled.sk/prachotesne-svietidlo-120cm-2-t8-led-trubica/>

Č./No.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAŽIE	PLOCHA m2	VONKAJSIE VPLYVY
2.03	UČEBŇA INFORMATIKA 17+1	2.NP	41,3	POZRI PRÍLOHU TS
2.04	UČEBŇA INFORMATIKA 17+1	2.NP	41,2	POZRI PRÍLOHU TS

2.NP	2.07
2.03	2.04



±0,000 = xxx,xx m.n.m.

00	11/2020	Prvé vydanie	Jamnický	Jamnický	P.Uhrovič			
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP			
PROJEKT / PROJECT:								
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania								
ZÁKAZNÍK / CLIENT:								
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica								
 DESIGN ENGINEERING a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu			Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Ján Jamnický			
			Kontroloval / Resposible Designer :		Ing. Ján Jamnický			
			Submanažér projektu / Project Manager :		Ing. Peter Uhrovič			
Miesto / Place: k.ú. Lučenec, C-KN 5898/59		Format: 2x A4	Zákazka / Order: 2044	Dokument č. / Document No.: 2044-DSP-E4-SO-0005-ELI-V-002-00				
Stupeň projektu: Document Type:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Mierka / Scale: 1:50	Revízia / Revision: 00			
Objekt-Súbor: Object-Complex: E4) SO 05 Budova dielní - Pavilón B								
Profesia: Profession: Elektroinštalácie								
Názov / Title: PÔDORYS 2.NP Pavilón B Učebne 2.03, 2.04 osvetlenie								
Zákazka Order	Stupeň Level	Časť Part	SO/PC/PS/PJ BO/OW/OF/OU	Číslo SO/PC/PS/PJ No. BO/OW/OF/OU	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.	Revízia Revision
2044	DSP	E4	SO	0005	ELI	V	002	00

Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN–S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000–4–41:
411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
412 Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia
415 Doplnková ochrana: 415.1 prúdové chrániče (RCD)
415.2 doplnkové ochranné pospájanie
Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
A.1 Základná izolácia živých častí
A.2 Zábrany alebo kryty